

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер-начальник
отделения

Е.А. Лисенков

«16» 05 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование закупки:

Ввод герметичный датчика ДПШ типа ВГТ-0,22-15x0,85

2. Технические требования к поставке товара:

- количество гермовводов типа ВГТ-0,22-15x0,85 - 410 шт. (240 шт., изготовленных по планам качества в соответствии с НП-071-06; 170 шт. допускается изготовить без планов качества);
- номинальное напряжение – 220 В;
- рабочий ток на контакт до 0,5 А;
- частота питающего напряжения до 400 Гц;
- количество токоведущих стержней, не менее 13;
- изоляция между любыми соседними контактами и «корпусом» при нормальных условиях по ГОСТ 15150-69 должна выдерживать в течение 1 минуты испытательное напряжение 1000 В, частотой 50 Гц от источника мощностью, не менее 0,5 кВА;
- электрическое сопротивление изоляции между токоведущими контактами, а также между каждым контактом и «корпусом» при нормальных условиях по ГОСТ 15150-69 должно быть не менее 2000 МОм, а при температуре 150 °С – не менее 20 МОм;
- рабочая температура эксплуатации, не менее 150 °С;
- гермоввод должен выдерживать перепад давления 17,65 МПа с теплоносителем первого контура с температурой 325 °С в течение 30 суток один раз за срок службы;

3. Требования к упаковке и маркировке (для товаров)

- упаковка изделий, изготовленных по плану качества должна иметь отличительную маркировку;
- упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода механических и иных повреждений при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения на открытом пространстве, а также предохранять от атмосферных влияний;
- упаковка должна предохранять товар при хранении в период гарантийного срока;

4. Требования к гарантии качества

- поставщик гарантирует соответствие качества Товара техническим условиям НИЮП 686.152-022 ТУ;

5. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания

- срок службы гермоввода должен быть не менее 30 лет;

- срок хранения в заводской упаковке – не менее 5 лет;

6. **Дополнительные требования к качеству товара :** нет;

7. **Требования к объему технической документации:**

- поставщик предоставляет полный комплект технической документации на русском языке;

- на поставляемые изделия предоставляется сертификат соответствия. Каждая поставляемая партия комплектуется паспортом;

- в паспортах на изделия, изготовленные по плану качества, должен быть указан регистрационный номер данного плана качества;

8. **Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:**

142103, г. Подольск, Московская область, ул. Орджоникидзе, 21;


9. **Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:**

№ этапа	Наименование работ	Срок исполнения	Ориентировочный процент от цены договора с НДС, %	Отчетные документы
1	Поставка вводов герметичных датчика ДППШ типа ВГТ-0,22-15х0,85 240 шт.	6 месяцев с дня заключения договора, с правом досрочной поставки	60	Сертификат соответствия, план качества, товарная накладная, счёт
2	Поставка вводов герметичных датчика ДППШ типа ВГТ-0,22-15х0,85 170 шт.	4 месяца с дня заключения договора, с правом досрочной поставки	40	Сертификат соответствия, товарная накладная, счёт

10. **Прочие условия:** нет

Подписи:

Руководитель отдела 5.02



П.А. Кучин

Начальник группы отд. 5.14



М.М. Падеров