

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Тепловодоканал»



И.В. Корепанов

Техническое задание
на оказание услуг

Предмет закупки *капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения в корпусе №906 ООО «Тепловодоканал».* _

Техническое задание
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем
объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата
оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
(оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

<i>Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения в корпусе №906 ООО «Тепловодоканал».</i>

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг <i>Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения в корпусе №906 ООО «Тепловодоканал».</i>
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг <i>Проведение капитального ремонта существующей системы пожарной сигнализации и системы оповещения, демонтаж части устаревших и неисправных элементов, подключение новых согласно разработанной рабочей документации РД 70-07Т-2015-ПС..</i>
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки <i>Система пожарной сигнализации и система оповещения – 1 комплект.</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования 1. Объект расположен в корпусе 906; 2. Корпус 906 расположен на территории водозабора ООО «Тепловодоканал»; 3. Подъездные дороги: асфальтобетонное покрытие; 4. Район с умеренно-континентальным климатом (климатический район - IV); 5. Организация и осуществление строительства в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласно СП 48.13330.2011 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» и нормативно-техническими документами (ПБ, ТР, СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП, ТУ); 6. Условия по обеспечению пожаробезопасности при выполнении строительно-монтажных работ — в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; 7. Места складирования материалов определяются эксплуатирующей организацией - подразделением Заказчика; 8. Поставляемые материалы должны строго соответствовать Проекту, иметь необходимые сертификаты и свидетельства, представляться Заказчику и быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД; 9. Необходимо согласовывать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, сроков, количества, требований к качеству поставляемых материалов. 10. Подготовительный период и допуск персонала к выполнению работ в соответствии с нормативной документацией Заказчика; 11. Необходимо уведомление Заказчика на всех этапах скрытых работ, ведение операционного контроля, освидетельствование выполненных работ, ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения и предъявление «Журнала учета выполненных работ» по форме КС-ба. 12. Подготовка исполнительной документации согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»: а) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; б) акты испытания и опробования технических устройств; в) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых материалов (изделий); г) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг Осуществление работ в полном соответствии с проектно-сметной и нормативно-технической документацией (ПБ, ТР, СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП, ТУ);
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем в течении 36 месяцев с даты подписания сторонами акта окончательной приемки объекта.
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности Не требуется

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - ГОСТ 12.0.230-2007 Система управления охраны труда. Общие требования. - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - СТО СРО-С-60542960-0006-2011 Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектов капитального строительства. Общие требования.
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Оказание технических консультаций персоналу Заказчика
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Подрядчику необходимо иметь СРО о допуске к работам, включая особо опасные объекты (на виды работ по предмету конкурса п.п. 15.4, 15.6, 23.6, 24.10, 24.14), обладать действующей лицензией МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений..
Подраздел 3.8 Специальные требования
Работы необходимо выполнить в соответствии с РД 70-07Т-2015-ПС. Программа проведения пусконаладочных работ в полном объеме должна быть разработана лицом, выполняющим работы - Исполнителем, до начала производства работ.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Исправная работоспособная, соответствующая всем требованиям НТд, система пожарной сигнализации и система оповещения в корпусе 906 ООО «Тепловодоканал».
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком по результатам проверки выполненных работ. Выдача актов рекомендаций по запросу Заказчика..
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Технический отчет с протоколами измерений и испытаний, протоколы по монтажу и наладке, паспорт на установку УПА и СОУЭ, акт выполненных работ, счёт (счёт-фактура)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

При выполнении работ - оказание технических консультаций персоналу Заказчика..


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы

Главный инженер



А.В. Надсон

«14» 07 2015 г.

Зам. директора по коммерции



М.Е. Миронов

«14.07.2015» 2015 г.

Зам. директора по экономике
и работе с персоналом



Р.Г. Будюкин

«14» 07 2015 г.

Энергетик



А.В. Бабинцев

«13» 07 2015 г.