



КОМБИНАТ
ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. 6а,
г. Лесной, Свердловская обл., 624200
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73
Факс: (34342) 3-73-68, 2-65-03
Телетайп: 221210 «Радар»
E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577
Р/с 40502810616340101001 в Лесном отделении № 8642 г. Лесной
Уральского банка ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург
БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

08.04.2014 № 191-008-14/263

На № _____ от _____

Разъяснение положений конкурсной
документации

Участникам открытого конкурса на
право заключения договора на
«Реконструкцию энергетических сетей
комбината (непромышленная зона) для
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

В соответствии с п.п. 14.5.1 п. 14 Главы 5 ЕОСЗ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», являющийся Заказчиком/организатором открытого конкурса на право заключения договора на «Реконструкцию энергетических сетей комбината (непромышленная зона) для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», опубликованного на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка №31400956781), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка №140312/0477/077) и ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» <http://www.a-k-d.ru> №С020482 в ответ на поступивший запрос о разъяснении положений конкурсной документации участника конкурса сообщает следующее:

Вопрос:

1. В сметной документации являющейся приложением к конкурсной документации и сводке затрат не учтены объемы работ указанные в Техническом задании №4 от 14.02.2014 на реконструкцию участков водопровода 26 квартала, а именно: Замена стальных и ч/в труб Ду 100 мм и 250 мм на полиэтиленовые Ø 110 мм и 225 мм протяженностью 18 м 425 м на участке от водопроводной камеры (ВК) у ж/дома Сиротина 20 до ВК у ж/дома Энгельса 4А. Замена на этом участке существующей арматуры и ПГ, замена ввода в здание КПП-1. Использование для замены ввода трубы ПЭ Ø 63 мм протяженностью 6 м. Задвижки: Ø 200 мм – 1 шт. (штурвал), Ø 100 мм – 5 шт. (3 шт. – штурвал, 2 шт. – бесколодезной установки), пожарные гидранты – 2 шт.

	Вх. № _____

2. В сметной документации являющейся приложением к конкурсной документации (смета 008-14-08 пункты 53, 54) указан меньший объем работ **154 м**, чем объем работ указанный в Техническом задании №3 от 14.02.2014 на реконструкцию участков водопровода 21 квартала, а именно: Замена стальных и ч/в труб Ду 100-200 мм на полиэтиленовые Ø 110 мм, Ø160 мм и 225 мм протяженностью 14 м, **160 м** и 927 м на участке от водопроводной камеры (ВК) ул. Ленина–ул. Орджоникидзе до ВК у ул. Строителей, 16. Замена на этом участке существующей арматуры и ПП.

Ответ:

В соответствии со сметной документацией и сводкой затрат, являющейся приложением к конкурсной документации, указанный в данных Технических заданиях и смете объем работ не входит в начальную максимальную цену.


В связи с корректировкой объемов работ в Технических заданиях № 3 и №4, Заказчик/организатор конкурса, в соответствии с п. 14.5.2 ЕОСЗ и п. 4.3 Документации о проведении открытого конкурса на право заключения договора на «Реконструкцию энергетических сетей комбината (непромышленная зона) для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», вносит изменения в Извещение о проведении конкурса и Документацию о проведении открытого конкурса.

Изменения, вносимые в Извещение о проведении конкурса и Документацию о проведении открытого конкурса будут опубликованы на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка №31400956781), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка №140312/0477/077) и ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» <http://www.a-k-d.ru> №C020482.

Приложение:

Изменения в документации о проведении открытого конкурса на право заключения договора на реконструкцию энергетических сетей комбината (непромышленная зона) для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – 4 листа.

Главный энергетик
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»



Н.М. Козубенко