



КОМБИНАТ  
**ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР**

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. 6а,  
г. Лесной, Свердловская обл., 624200  
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73  
Факс: (34342) 9-56-76, 2-65-03  
Телетайп: 221210 «Радар»  
E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577  
Р/с 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»  
г. Екатеринбург БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

08.10.2013 г. № 191-055-73/ 6929

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Разъяснение положений закупочной документации

Для публикации на общероссийском официальном сайте закупок: [www.zakupki.gov](http://www.zakupki.gov) (№ процедуры 31300561010), на официальном сайте закупок ГК «Росатом»: [www.zakupki.rosatom.ru](http://www.zakupki.rosatom.ru) (№ процедуры 130919/0477/345), на сайте ЭТП «А-К-Д»: [www.a-k-d.ru](http://www.a-k-d.ru) (№ процедуры АС19901)(Поставка кабельно-проводниковой продукции).

Уважаемые участники закупочной процедуры  
№ 31300561010 - 130919/0477/345 – АС19901!

В качестве разъяснения положений закупочной документации сообщаем, следующее.

В п. 8 «Технические характеристики товара ...» Документации о проведении аукциона в электронной форме, в позициях с 3 по 5 указан ГОСТ 16442-80 на саму марку кабеля. Для Заказчика будет приемлемо, если характеристика «негорючести» его изоляции будет подтверждена каким-либо ТУ, с предоставлением соответствующего сертификата.

Также сообщаем, что в отношении кабеля ААБЛ, для Заказчика будут приемлемы требования к жиле, как ОЖ, так и МН.

С уважением,  
Заместитель генерального  
директора по логистике

И.А. Ларионов

Л.С. Щекалёв

Рылов С.Ф.