



19 шт. - Тр 32x7
38 шт. - Тр. 32x7,5

- Технические требования
1. Блок изготавливать по СТО ЦКТИ 10.002-2007.
 2. Гидравлические испытания коллектора производить совместно с ширмами котла.
 3. Приварку труб ширм к коллекторам выполнить по РМП 24-136-2005 "ЗИОМАР".
 4. Сварку змеек поз 4 выполнить по нормам завода "ЗИОМАР".
 5. Приварку поз 4 к трубам ширм выполнить по РМП 24-146-2003 "ЗИОМАР".
 6. * Размер для справок

№ поз	Обозначение	Наименование	Кол	Марка	ГОСТ	1 шт.	Общ	Прим
5	лист черт.	Лист Б-ПН-0-Б	72	12Х1МФ	ГОСТ 20072-74	0,03	2,5	
4	НД-70025	Змеек	216	20Х23МНЗ-РБ	ГОСТ 5582-76	0,115	25,0	
3	лист черт.	Труба 32x7,5	36	12Х1МФ	ГОСТ 35-2001		34,35	
2	Р-04.02	Коллектор	1	Сбор.	черт.	196,0	196,0	
1	Р-04.01	Коллектор	1	Сбор.	черт.	198,5	198,5	
И	поз	Обозначение	Наименование	Кол	Марка	ГОСТ	1 шт.	Общ
И	поз	Обозначение	Наименование	Кол	Марка	ГОСТ	1 шт.	Общ

Изд/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Жоваль				3908	1:20
Проб.	Красовин					
Т. контр.						
И. контр.	Каблучкова					
Утв.	Гилье					

Р-04 СБ			
Ширма пароперегревателя 2 ступени			
котел П-49 П1600-255ж Назаровская ГРЭС			
МК "ЗИОМАР" ОП в Санкт-Петербурге			