



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел. (499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

26.03.2015 № 304/1316

На № _____ от _____

О разъяснении положений
документации по запросу
предложений
www.zakupki.gov.ru № 31502130321
www.zakupki.rosatom.ru
№ 150316/1065/049
www.a-k-d.ru № R 026537

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку электрических шкафов КРУ-0,4 кВ для 1-го энергоблока Ленинградской АЭС-2, в ответ на запросы участников запроса предложений по информации, полученной от заказчика, сообщает следующее:

Вопрос 1:

В рамках подготовки к участию в запросе предложений просим предоставить информацию о порядке и сроках согласования рабоче-конструкторской документации и планов качества. Данная информация отсутствует в проекте договора, который размещен в документации запроса предложений. Также обращаем ваше внимание, что в документации запроса предложений отсутствует приложение №3 «Менеджмент качества», указанное в проекте договора.

Ответ 1:

В Извещение о проведении и документацию о проведении запроса предложений внесены соответствующие изменения, которые опубликованы 25.03.2015 в сети интернет на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской

Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка № 31502130321 на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru>, закупка № 150316/1065/049 и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru/>, закупка № R026537.

Вопрос 2:

На основании опыта выполнения договоров поставки оборудования 2-3 класса безопасности на объекты атомной отрасли считаем, что фактический срок поставки данного оборудования с учетом сроков, необходимых для согласования технической документации, указанной в п.3.1 проекта договора, планов качества, приемочных инспекций, изготовления, согласования решения о применении импортного оборудования и импортных комплектующих значительно превышает срок, указанный в документации запроса предложений.

На основании вышеизложенного предлагаем увеличить срок поставки оборудования с учетом реальных временных затрат, необходимых для поставки оборудования 2-3 класса безопасности.

Ответ 2:

В соответствии с требованиями документации срок поставки товара установлен не позднее 120 дней с даты заключения договора. В связи с критичными сроками пуска 1-го энергоблока Ленинградской АЭС-2, а также выполнения целевых задач 2015 года увеличить срок поставки оборудования не представляется возможным. Поставщику надлежит разработать такой производственный цикл, который позволяет выполнить изготовление и поставку оборудования в указанный срок.

Вопрос 3:

В п. 14.2.2 «Информационная карта запроса предложений» заявлено требование к изготовителю: «наличие опыта изготовления: должен иметь в рамках заключенных договоров завершённые в 2012-2015 г. работы по изготовлению не менее 1 (одного) комплектного распределительного устройства для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности). В связи с тем, что конкурс на поставку электрических шкафов КРУ- 0,4 кВ, а КРУ-0,4 кВ относятся к разряду низковольтных комплектных устройств просим Вас внести изменение в Конкурсную документацию, позволив в качестве подтверждения требований к изготовителю предоставить опыт не менее 1 (одного) низковольтного комплектного устройства для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности).

Ответ 3:

Требования о наличии опыта изготовления в п. 14.2.2 установлены в соответствии с «Методикой установления требований и критериев оценки заявок в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии) Приложение №15 к ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом». Обращаем внимание, что к учету принимаются работы по изготовлению не менее 1 (одного) любого комплектного распределительного устройства для

систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97).

Вопрос 4:

Для более тщательной проработки Технического предложения просим Вас предоставить разъяснения по вопросам ИТТ:

п. 1.2.3.3. Зачем разделять отсеки АВ и релейно-измерительной аппаратуры? В водных шкафах - да, это актуально, в целом по шкафам отсеки: сборных шин, функциональной аппаратуры, общих шинок КРУ, присоединения кабелей.

Ответ 4:

п.1.2.3.3. Имеется ввиду отсек релейно-измерительной аппаратуры вводных шкафов и шкафов секционных выключателей.

Вопрос 5:

п. 1.2.3.13. Необходимость разделения вплоть до 300 мм кабелей и проводов 24 В DC и 220 В AC? Такое требование трудновыполнимо, а порой и невозможно при монтаже выкатных модулей, особенно если их в шкафу не менее 32-х?

Ответ 5:

п.1.2.3.13. В ИТТ указывается два варианта отделения - либо расстоянием (300 мм), либо прокладка по шкафу в металлических коробах.

Вопрос 6 :

п. 1.2.3.16. Как должны быть промаркированы провода, непосредственно присоединяемые к шинам КРУ, если шины промаркированы красный, желтый, зеленый?

Ответ 7:

п.1.2.3.16. Окраска проводов - на усмотрение завода с учетом соответствующих требований ПУЭ.

Вопрос 8:

Самый главный вопрос: в ИТТ я нигде не увидел требование: нужно ли выносить рукоятку оперирования АВ цепей управления на фасад блока?

Ответ 8:

Рукоятку оперирования АВ цепей управления выносить на фасад блока не обязательно, желательно - если конструкция позволяет.

Вопрос 9:

Просим вас продлить срок окончание подачи заявок на срок необходимый для изучения и подготовки актуального Технического и Коммерческого предложений.

Ответ 9:

В Извещение о проведении и документацию о проведении запроса предложений внесены соответствующие изменения, которые опубликованы 25.03.2015 в сети интернет на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка № 31502130321 на официальном сайте о

размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru>, закупка № 150316/1065/049 и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru/>, закупка № R026537

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: Полозова О.М.
Телефон: (499) 949-47-40 (доб.31-72)
E-Mail: PolozovaOM@atomkomplekt.org