



КОМБИНАТ  
**ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР**

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. 6а,  
г. Лесной, Свердловская обл., 624200  
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73  
Факс: (34342) 9-56-76, 2-65-03  
Телетайп: 221210 «Радар»  
E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577  
Р/с 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»  
г. Екатеринбург БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

03.04.2015 г. № 191-055-73/28

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Разъяснение положений закупочной документации

Для публикации на общероссийском официальном сайте закупок: [www.zakupki.gov](http://www.zakupki.gov) (№ процедуры 31502204539), на официальном сайте закупок ГК «Росатом»: [www.zakupki.rosatom.ru](http://www.zakupki.rosatom.ru) (№ процедуры 150401/0477/216), на сайте ЭТП «А-К-Д»: [www.a-k-d.ru](http://www.a-k-d.ru) (№ процедуры №Z037662) (монтажное оборудование).

Уважаемые участники закупочной процедуры  
№ 31502204539, № 150401/0477/216, № Z037662

По данной процедуре поступил вопрос от претендента / участника следующей формулировкой:

Изучив документацию закупки № 150401/0477/216 от 01.04.2015 г. на поставку монтажного оборудования, появились следующие вопросы:

- Оборудование Weidmuller должно или нет быть сертифицировано для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения?


В состав сертификата действует следующий перечень нормативных документов № РОСС RU.0001.АЭ.00.10.1992: НП-001-97(ОПБ-88/97), НП-031-01, НП-071-06, ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:20014), ГОСТ 50030.7.1.-2009 (МЭК 60947-7-1-2002), ГОСТ 15150- 69, ГОСТ 12.2.007-75, ОТТ-08042462-86, РД-03-036-2002.

Поставщик оборудования Weidmuller, должен ли являться официальным партнером, который пользуется поддержкой производителя и обеспечена необходимыми гарантиями?

**Ответ закупочной комиссии:**

Поставщик должен являться официальным представителем компании Weidmuller для того, что бы заручиться поддержкой производителя и обеспечить необходимые гарантии на поставляемое оборудование. Кроме того, обязательно наличие сертификата на использование клемм Weidmuller в ядерных установках, радиационных источниках и пунктах хранения, т.к. в дальнейшем изготовленное оборудование будет проходить сертификацию на использование на АЭС РФ.

С уважением,  
председатель закупочной комиссии  
заместитель генерального дирек-  
тора по логистике



Ларионов И.А.