

ОАО "ЗиО-Подольск"		КОНО КБ-2		Извещение 69.667-2012		Обозначение ОПРЗ-7996	
Дата выпуска 07.09.2012		Срок изм. срочно				Лист 1	
Листов 2		Причина		Изменение схемы		Код 10	
Указание о заделе		нет					
Указание о внедрении							
Применяемость		ОПРЗ-7996					
Разослать		по расцеховке					
Приложение		П7996.00.00.000 ПЗ Лист 7 Зам. 1; П7996.00.00.000 ПЗ Лист 8 Зам. 1; П7996.00.00.000 ПЗ Лист 9 Зам. 1; П7996.00.00.000 ПЗ Лист 10					
Изм.		Содержание изменения					
1		<p align="center"><u>П7996.00.00.000 ПЗ Лист 2</u></p> <p>Приложение 1. Схема охранно-пожарной сигнализации..... 7</p> <p>Добавить в содержание Приложение 3:</p> <p>Приложение 3. Схема охранной сигнализации..... 10</p> <p>Изменить количество листов: <del>9</del> 10</p> <p align="center"><u>П7996.00.00.000 ПЗ Лист 4</u></p> <p align="center">3.1. Пожарная сигнализация</p> <p align="center">"Сигнал 20П SMD"</p> <p align="center">В последнем абзаце пункта исправить и дописать:</p> <p align="center">охраны</p> <p>...передает сигнал "ПОЖАР" на центральный пульт управления, на систему "Орион". Передача данных осуществляется с помощью преобразователя интерфейсов «С2000-Ethernet».</p>					
Разраб.		Ахмедзянова		06.09.2012		БВДО	
Нач.бюро		Алдошкин		06.09.2012		БТПП	
Изменение внес						Утв.	
						Бучнев	
						06.09.2012	

Извещение	69.667-2012		Лист 2
Изм.	Содержание изменения		
1			

П7996.00.00.000 ПЗ Лист 5

5. Кабельные линии связи.

кабелем ~~КСПВ 2х0,5~~ КПСВВ 1х2х0,5

кабелем ~~ШВВП 2х0,75~~ КПСВВ 1х2х0,5

П7996.00.00.000 ПЗ Лист 7 аннулировать и заменить на  
П7996.00.00.000 ПЗ Лист 7 Зам.1

П7996.00.00.000 ПЗ Лист 8 аннулировать и заменить на  
П7996.00.00.000 ПЗ Лист 8 Зам.1

П7996.00.00.000 ПЗ Лист 9 аннулировать и заменить на  
П7996.00.00.000 ПЗ Лист 9 Зам.1

Добавить П7996.00.00.000 ПЗ Лист 10.

