



Поз обознач.	Наименование	Кол	Примечание
	Шкаф местный ШМ		
A	Тепловычислитель "Взлет TCP" (исполнение TCP-034)	1	
	Приборы по месту		
1, 2, 3	Термометр сопротивления "Взлет-ТПС" диапазон 0-180°C, L=133мм Расходомер электромагнитный "Взлет ЭР":	3	
4	исполнение ЭРСВ-420Л Ду=100	1	
5	исполнение ЭРСВ-420Л Ду=100	1	
6	исполнение ЭРСВ-420Л Ду=32	1	
G1.. G3	Преобразователь напряжения "Взлет ИВП-24.12" ~220/=24В	3	

1. Позиции приборов даны согласно 05-41297-3Б-АОВ.С

05-41297-3Б-АОВ2						ОАО «АЭХК»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Зд.3Б Реконструкция вентсистем и газоочистных установок (ГОУ) Реконструкция узла ввода		
Разработал	Страхов	12.11				Стация	Лист	Листов
Рук. группы	Страхов	12.11				Р	3	
Н. отделен.	Трифонов	30.02.11				ОАО «ЦПТИ» Ангарское отделение Формат А4х3		
Н. контр.	Богомаз	12.11				Схема электрическая принципиальная измерительных цепей		
Утв.								