

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		7	S01	Кнопка в сборе	1	
				XB5 AA21, НО, пружинный		
				возврат, черный		
		8	K10, K20	Контактор LC1-D25M7, 3P,		
				~220 В	2	
				Модуль вспомогательных контактов		
				мгновенного действия LAD-N02	2	
		9	SF11	Автоматический выключатель		
				iC60N, 2P, ~220 В, 4 А, кр.В	1	
				Контакт сигнализации		
				повреждения "iQF/SD+QF"	1	
		10	ВД1КП01-SF1...ВД1КП10-SF1,	Автоматический выключатель		
			ВД2КП01-SF1, ВД3КП01-SF1,	iC60N, 2P, ~220 В, 2 А, кр.В	20	
			ВД4КП01-SF1, ВД5КП01-SF1,	Вспомогательный контакт		
			ВД5КП02-SF1, ПД1КП01-SF1,	состояния "iQF/SD+QF"	20	
			ПД2КП01-SF1...ПД2КП03-SF1,			
			F01			
		11	Q01, Q02	Выключатель нагрузки iSW, 2P,		
				~380 В, Iном.=20 А	2	
		12	K02, KL21..KL25	Реле CAD-50M7, ~220 В	6	

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11815/ВПФ	18.08.2014			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1252-1187.РЗ-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.8-ШУВ3.02	Лист
						3