

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11815/ВПФ	18.08.2014			
Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
1252-1187.РЗ-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.8-ШУВ3.04				
				Лист
				4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		7	ПД3.3-КЛ2...ПД7.3-КЛ2,	Реле САД-32М7, 220 В/АС	13	
			ПД9.3-КЛ2, ГУ1.1-КЛ2...ГУ7.1-КЛ2	Блок вспомогательных контактов		
				с выдержкой времени 10...180 с		
				на срабатывание LAD-T4	13	
		8	ПД3.3-КЛ3...ПД7.3-КЛ3,	Реле САД-32М7, 220 В/АС	12	
			ПД9.3-КЛ3, ГУ2.1-КЛ3...ГУ7.1-КЛ3			
		9	ГУ1.1-КЛ3	Реле САД-32М7, 220 В/АС	1	
				Блок дополнительных контактов		
				LAD-N40, 4НО	1	
		10	X1...X15, X21...X35, X41...X44	Блок зажимов		
				БЗ24-4П25-В/ВУЗ-10		
				ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ	34	
		11	X42...X44	Блок зажимов		
				БЗ24-4П25-В/В УЗ-5		
				ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ	3	
		12	~N11, ~ЕС11, ~ЕНА11, ~ЕН11	Шинки медные изолированные на 16 А		
				с 40 отверстиями под провод		
				ПуГВ 1х1,5	4	
		13		Рамка для надписей 74х16	182	
				ТУ 36-1130-79		
				<u>Материалы</u>		
				Провод ТУ 19-705.501-2010		
				ПуГВ 1х1,5	500	м
				ПуГВ 1х2,5	10	м