Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудо-вания,изделия, материала.	Завод изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование							
	1.1 Монитор LCD 21/5" 1920x1080, VGA, DVI	V223HQb		ACER	шт.	1		
	1.2 Системный блок HP dc5800MT Core2Duo E7200, 1GB, DDR2 PC8400,			KV555EA	шт.	1		
	160GB SATA 3.0 HDD, DVD+/-RW, kbd/mse opt, GigaLAN, WIXPPRO+VistaBusin							
	1.3 Программный модуль "Орион Про", монитор событий	Монитор "Орион Про"		Болид	шт.	1		
	1.4 Программный модуль "Орион Про", оперативная задача, 127 приборов Сигнал-20,	ОЗ "Орио Про" исп. 127						
	С2000-хх			Болид	шт.	1		
	1.5 Пульт контроля и управления приборами Сигнал-20, С2000-хх, 2048 зон	С2000-М		Болид	шт.	1		
	1.6 Блок индикации на 60 разделов, RS-485	С2000-БИ		Болид	шт.	2		
	1.7 Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485	С2000-ПИ						
	с гальванической развязкой			Болид	шт.	3		
	1.8 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и контроля доступа, 4 шлейфа,	С2000-4 вер. 2.00						
	2 реле, 12/24В, RS-485			Болид	шт.	13		
	1.9 Блок защитный коммутационный, 8х1,0 А, 10-30В	БЗК исп. 02		Болид	шт.	8		
	1.10 Блок контрольно-пусковой, 6 реле с контролем линии управления, RS-485	С2000-КПБ		Болид	шт.	8		
	1.11 Блок сигнально-пусковой, 4 реле 220В/10А, RS-485	С2000-СП1-01		Болид	шт.	7		
	1.12 Блок сигнально-пусковой, 4 реле 30В/10А, RS-485	С2000-СП1		Болид	шт.	3		
	1.13 Резервированный источник питания, 12В/3А, 17Ахч, RS-485	РИП-12 RS		Болид	шт.	18		
	1.14 Аккумулятор 12В, 17 Ахч	DTM1217		Болид	шт.	18		
	1.15 Блок резервированного электропитания, 24В/1.5А, 7Ахч	БРП-24		Полисервис	шт.	5		
	1.16 Аккумулятор 12В, 7 Ахч	DTM1207		Болид	шт.	10		
	1.17 Контроллер бухтроводной адресной линии связи, RS-485	С2000-КДЛ		Болид	шт.	24		
	1.18 Щит аппаратный ЩМП-2-1, навесной, 500х400х150	YKM41-02-31		IEK	шт.	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата 26.08.10

Инв. № подл. 10158

Изм.	Кол.уч.	Лист	Надок.	Подпись	Дата
ГИП		Пилотайкин			
Проверил		Сапунцов			
Разработал		Бобков			

Стадия	Лист	Листов
ИД	1	3

ООО "ИСК ТЕКТОН"

Копировал

Формат А3