

ОАО «Новгородоблкоммунэлектро»

Утверждаю
зам. генерального директора -
главный инженер

И.Е.Прохоров

« 08 » ^{подпись} 11 2011 г.

Новгородское отделение

Техническое задание

на выполнение проектной документации по электроснабжению жилого дома, по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Волотовское сельское поселение, дер. Новая Деревня, земельный участок, кадастровый № 53:11:0300105:354 (ТУ № 1379-11 от 01.11.11 г., заявитель Просина Ксения Владимировна).

При разработке проектно-сметной документации по электроснабжению жилого дома, по адресу: Новгородская область, Новгородский район, Волотовское сельское поселение, дер. Новая Деревня, земельный участок, кадастровый № 53:11:0300105:354 (ТУ № 1379-11 от 01.11.11 г., заявитель Просина Ксения Владимировна), учесть следующее:

- Основной источник питания - ТП 75, вновь построенная ВЛИ 0,4 кВ.
- Строительство питающей линии ВЛИ 0,4 кВ от вновь построенной ВЛИ опора № 7 до проектируемой опоры у земельного участка с КН 53:11:0300105:354.
- Трассу, марку, сечение, длину питающей линии определить проектом.

Проектирование трассы воздушной линии выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ, СНиП и другими действующими нормативными документами.

Проект согласовать в установленном порядке в ПТС ОАО «Новгородоблкоммунэлектро» и в других заинтересованных организациях.

Главный инженер



В.Н.Федотов.

Материалы:

Изолированный провод СИП	-	170 м.
Стойка вибрационная СВ-9,5	-	5 шт.

