



Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. ба,
г. Лесной, Свердловская обл., 624200
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73
Факс: (34342) 3-73-68, 2-65-03
Телетайп: 221210 «Радар»
E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577
Р/с 40502810616340101001 в Лесном отделении № 8642 г. Лесной
Уральского банка ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург
БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

04.09.2015 № 191-008-14/596

На № _____ от _____

Разъяснение положений документации
запроса предложений

Участникам открытого запроса
предложений на право заключения
договора на «Реконструкцию
самотечной хоз-бытовой канализации
на территории в/ч 3275» для ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор»

В соответствии с подпунктом 19.5.1 пункта 19.5, в порядке, указанном в подпункте 14.5.1 пункта 14 Главы 7 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», являющийся Заказчиком/организатором открытого запроса предложений на право заключения договора на «Реконструкцию самотечной хоз-бытовой канализации на территории в/ч 3275» для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», опубликованного на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка №31502709242), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 150828/0477/679) и ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» <http://www.a-k-d.ru> № R027870 в ответ на поступивший запрос о разъяснении документации сообщает следующее:

Вопрос:

1. Для участия в открытом запросе предложений на право заключения договора на реконструкцию самотечной хоз-бытовой канализации на территории в/ч 3275 просим сообщить возможность применения альтернативного метода производства работ по технологии «Berolina-Liner». Восстановление колодцев предлагаем осуществить с помощью профиля «SWP».

Ответ:

1. В соответствии с пунктом 15 «Извещения о проведении закупки» и пункта 15 Извещения о проведении закупки, входящего в состав Части 1. Закупочной документации Заказчиком установлено следующее требование:

		Вх. № _____

На основании подпунктов 1.1, 1.2 Раздела 2 Перечня предлагаемых работ Технического задания № 1-1/008 от 24.06.2015 г., реконструкция сети хозяйственно-бытовой канализации на территории в/ч 3275 производится с заменой бестраншейным способом существующих чугунных и асбоцементных труб на полиэтиленовые (в соответствии с требованиями, установленными в вышеуказанном Техническом задании).

На основании пункта 2 Раздела 2 Перечня предлагаемых работ Технического задания № 1-1/008 от 24.06.2015 г. при реконструкции вышеуказанных сетей производится замена существующих канализационных колодцев (в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании).

В связи с техническим состоянием реконструируемых сетей и канализационных колодцев возможность применения альтернативных методов производства работ нецелесообразна.

И.о. главного энергетика
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»



И.М. Меретяков

И.В. Калинин
(34342) 95009



Сухов С.В.