

Таблица соединений			
Номер лучевого кабеля	Наименование кабеля, провода	Длина (м)	Примечание
F53.1	КПКВнг FRLS 2x0,5	57	
F53.2	КПКВнг FRLS 2x0,5	140	
F53.3	КПКВнг FRLS 2x0,5	139	
F53.4	КПКВнг FRLS 2x0,5	102	
F53.5	КПКВнг FRLS 2x0,5	153	
F53.6	КПКВнг FRLS 2x0,5	149	
F53.7	КПКВнг FRLS 2x0,5	154	
F53.8	КПКВнг FRLS 2x0,5	74	
F53.9	КПКВнг FRLS 2x0,5	67	
F53.10	КПКВнг FRLS 2x0,5	48	
F53.11	КПКВнг FRLS 2x0,5	121	
F53.12	КПКВнг FRLS 2x0,5	88	
F53.13	КПКВнг FRLS 2x0,5	143	
F53.14	КПКВнг FRLS 2x2x0,5	40	
F53.15	КПКВнг FRLS 2x2x0,5	92	
F53.16	КПКВнг FRLS 2x0,5	77	
F53.17	КПКВнг FRLS 2x0,5	94	
S1	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	запуск оповещения
SP54.1	КПКВнг FRLS 2x0,75	155	оповещение
SP54.2	КПКВнг FRLS 2x0,75	162	оповещение
SP54.3	КПКВнг FRLS 2x0,75	147	оповещение
SP54.4	КПКВнг FRLS 2x0,75	85	оповещение
И1	КПКВнг FRLS 2x0,5	9	интерфейс RS485
R1	КПКВнг FRLS 2x0,5	132	откл. вентиляция
P4	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	питание 12В
P3	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	питание 12В
P2	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	питание 12В
P1	ВВгнг FRLS 3x1,5	10	питание 220В
F54.1	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛС
F54.2	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛС
F54.3	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛС
F54.4	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛС

Таблица шлейфов пожарной сигнализации						
Номер лучевого кабеля	Защищаемые помещения	ИП1212-3СУ	ИП 103-5/1-А3	ИПР-3СУМ	ИП1212-52	
1-й этаж						
F53.1	Тамбур, пожарная группа, кладовая	6		1		
F53.2	Мастер, слесарный участок сантехники	2	13	1		
F53.3	Кладовая, кладовые метизов слесарный участок	16		1		
F53.4	Мастер насосной, электрощитовая	4		1		
F53.5	Кладовая покрытий, механический участок	7	2	1		
F53.6	Ниша столярный участок, заточная, кладовая материалов	4	2	1		
F53.7	Кладовая ОГЭ, кладовая	4		1		
2-й этаж						
F53.8	Кабинеты №№201,201а,202,203,204	14		1		
F53.9	Кабинеты №№205,206,207,208,209	10				
F53.10	Коридор адм. часть	5		1		
F53.11	Раздевалки, комната отдыха слесарный участок	12				
F53.12	Кабинеты мастера, секретарь, начальник участка	8				
F53.13	Комната приема пищи, раздевалки, комната отдыха столярный участок	10		2		
F53.14	Слесарный участок				2	
F53.15	Столярный участок				2	
3-й этаж						
F53.16	Коридор	9		2		
F53.17	Кабинеты №№301,302,303,304,305,306,306а	16				

						07/05.12-ПС ТЭ4	Корпус 25, ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова Санкт-Петербург, п. Металлострой, д.3
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Грушковский			05.12	Схема пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.	
Проверил		Грушковский			05.12		
Выполнил		Грушковский			05.12		
Г И П		Кожев			05.12	Схема электрическая соединений Таблицы.	
Н. контр.							
						000 "Авитул Инжиниринг"	

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.