Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приборы, оборудование							
ARK1	Прибор приемно-контрольный и управления	«Сигнал-20П SMD»		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1		С-RU.ПБ01.В.01037
BTH	Извещатель пожарный дымовой	ИП212-3СУ		Ирсэт-Центр	шт.	140		С-RU.ПБ34.В.00504 (13 шт. резерв)
BTL	Извещатель пожарный дымовой линейный	ИП212-52М		ИВС Сигналспецавтоматика	компл.	4		ССПБ.RU.ОП002.В02503
BTK	Извещатель пожарный тепловой	ИП103-5/1-А3		ПО «Спецавтоматика»	шт.	20		ССПБ.RU.ОП066.В00736 (3 шт. резерв)
BTM	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3СУМ		Ирсэт-Центр	шт.	14		С-RU.ПБ34.В.00645 (1 шт. резерв)
BIAS	Оповещатель звуковой пожарный	ПКИ-2 «Иволга»		«Комтид»	шт.	16		С-BY.ПБ16.В.00121
BIAL	Оповещатель световой «Выход»	КОП-25		ООО «Системсервис»	шт.	19		С-RU.ПБ02.В.00037
BR	Устройство коммутационное	УК-ВК/02		ОАО «Радий»	шт.	3		С-RU.ПБ16.В.00046
AC	Устройство контроля линий оповещения	УКЛСиП		ООО «Гефест»	шт.	4		С-RU.ПБ34.В.00238
AP	Блок резервированного питания	БРП 24/5 40а/ч		НПФ «Полисервис»	шт.	1		ССПБ.RU.ОП073.В00749
	Аккумулятор 12в, 7а/ч	DTM 1240 40Ач-12В		Delta Battery	шт.	2		
ARK2	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	«С2000-4»		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1		С-RU.ПБ01.В.01640

Спецификация составлена на основании 07/05.12-ПС

Согласовано

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Грушковский			05.12
Проверил		Грушковский			05.12
Исполнил		Грушковский			05.12
ГИП		Комев			05.12

Изм.	Номера листов (страниц) нененных	Заме-ненных	Новых	Аннули-рован-ных	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата

Таблица регистрации изменений

07/05.12-ПС.СТ

КОРПУС№25, ФГУП НИИЭФА ИМ. Д.В. ЕФРЕМОВА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,П. МЕТАЛЛОСТРОЙ, ДОРОГА НА МЕТАЛЛОСТРОЙ, Д.3.

Система пожарной сигнализации И оповещения людей о пожаре.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Спецификация оборудования

ООО «Авитум Инжиниринг»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы							
	Кабель огнестойкий 1х2х0,5	КПКВнг-FRLS		СПКБ «Техно»	м	1763		C-RU.ПБ05.В.00566
	Кабель огнестойкий силовой 1х3х1,5	ВВГнг-FRLS		«Электрокабель»	м	10		C-RU.ПБ14.В.00132
	Кабель огнестойкий 2х2х0,5	КПКВнг-FRLS		СПКБ «Техно»	м	132		C-RU.ПБ05.В.00566
	Автоматический выключатель	6А			шт.	1		
	Короб монтажный ПВХ	20х10мм		ЗАО «Рувинил»	м.	82		C-RU.ПБ34.В.00219
	Короб монтажный ПВХ	40х16мм		ЗАО «Рувинил»	м.	75		C-RU.ПБ34.В.00219
	Резисторы	С2-33Н-0,25-2,2 кОм±5 %			шт.	127		
	Резисторы	С2-33Н-0,25-4,7 кОм±5 %			шт.	4		
	Резисторы	С2-33Н-0,25-8,2 кОм±5 %			шт.	17		
	Диодный мост 2КВВ 10				шт.	19		
	Коробка соединительная	УК-2П		Великие Луки	м	25		
	Труба гофрированная гибкая D=20мм, IP 55	ТГГ/ПВХ		«Кондуит ПР»	м	1550		C-RU.ПБ05.В.02068
	Держатель двухкомпонентный D=20	51116		ЗАО «ДКС»	шт.	5050		
	Диод 1N4001				шт.	16		
	Труба жесткая монтажная ПВХ	д. 32мм		«УралПАК»	шт.	5		

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл.