

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электротехническая аппаратура								
	1 Ящик для ввода и распределения электроэнергии с выключателем, номинальное напряжение силовой цепи ~380 В, 50 Гц, напряжение цепи управления 220 В, 50 Гц, номинальный ток 40 А, климатического исполнения УХЛЗ, IP41	Я8301-3664-УХЛЗ IP41 ТУ3430-008-07629824-04	-	ОАО «Протвинский опытный завод «Прогресс», г. Протвино	шт.	1	-	-	1.1
	3FQ01U01								
	Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)								
	Категория сейсмостойкости II по НП-031-01								
	2 Ящик управления освещением, с автоматическим управлением от программатора и фотовыключателя, номинальное напряжение силовой цепи ~380 В, напряжение цепи управления 220 В, 50 Гц, номинальный ток 25 А, IP54	ЯУО 9601-3474-УЗ.1 IP54 ТУ 16-92 АТКЦ.656336.016 ТУ	-	-	шт.	1	-	-	1.2 см. приложение А
	3FQ01U02								
	Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)								
	Категория сейсмостойкости III по НП-031-01								

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата

Инж. Сафронова 10.05

Инж.Зкат. Рыжухина 10.05

Пров.нач.гр. Мищенко 10.05

Пров.нач.гр. Павлова 11.05

Сл.инж.БКП-3 Чайкин 11.05

Н.контр. Крекова 12.05

Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата

Инж. Сафронова 10.05

Инж.Зкат. Рыжухина 10.05

Пров.нач.гр. Мищенко 10.05

Пров.нач.гр. Павлова 11.05

Сл.инж.БКП-3 Чайкин 11.05

Н.контр. Крекова 12.05

Инв.№ подл. R3.05135.2.0.31

Подпись и дата 10.05.12

Взам.инв.№

Дополнительные подписи

Нач.БКП-3/1 Фирсова

Сл.инж.БКП-3/1 Чельшова

Нач.БКП-3/2 Касюк

Гл. спец. ТО Антонов

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R3.05135.2.0.31

R3.FT02.3017.031.01.00.001

Ростовская АЭС Энергоблок 3
КИТС ФЗ. РДЭС.
Охранное освещение.
Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия Р

Лист 3

Листов 9

ОАО «НИАЭП»
2012