

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R3.05135.2.0.31	И.В.Рогов 25.08.12	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7 Скобы для крепления труб и кабелей	-	-	-	шт.	240	-	-	
	Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)								
	8 Сталь полосовая	50х5мм	-	-	м	20	1,963	39,26	
	Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ГОСТ 103-2006							
	9 Кронштейн	K2-1,0-1,0-12-1	-	СП ЗАО «Амира»	шт.	8	-	-	
	Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)								
	10 Кронштейн	K4-1,0-1,0-12-1	-	СП ЗАО «Амира»	шт.	8	-	-	
	Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)								
	11 Огнепреградительное уплотнение огнестойкостью не менее 0,75 часа для установки в трубах из материалов:								
	- минеральная вата	-	-	-	кг	1	-	-	
	- покрытие огнезащитное PIRO-SAFE	-	-	-	кг	2	-	-	
	FLAMMOPLAST KS-1								
	- шпаклевка огнезащитная PIRO-SAFE	-	-	-	кг	1,5	-	-	
	FLAMMOPLAST KS-3								

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R3.05135.2.0.31

1	-	Зам.	288-12	Морозов	25.08
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R3.FT02.3017.031.01.00.001

Лист
5