Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Муфта концевой внутренней установки марки	5ПКВтпнг1-HF-70	-	ЗАО «Подольский	шт.	7	-	-	1.1
	5ПКВтпнг1-HF для оконцевания пятижильного	ТУ 3599-395-00217053-2008		завод электро-					
	силового кабеля на переменное напряжение 1 кВ с			монтажных изделий»					
	жилами сечением 70 мм^2, для монтажа вне								
	гермозоны АС								
	Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)								

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Взам.инв.№

Подпись и дата 25.04.12

Инв.№ подл. R3.05135.2.0.31

Инв.№ подл. R3.05135.2.0.31

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	1	Зам.	288-12		25.04