35170

ОМиПР
Инв. № 22512

Лист	Наименование	Примечание
1	Перечень документации	
2	Опросный лист шкафа питания ШПСН-II	

п.153

Смоленская АЭС
В ПРОИЗВОДСТВО
Зам. главного инженера
«26» 03 2013 г.

Файл: 01-27-25-43-ЭМ.ТЗН_001=0

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата 15.03.2013

Инв. № подл. 3111

Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Дата	Изм.внес	Пров.	Нач.БКП-7	Гл.спец.	Н.контр.	ГИП

ГИП	Сиротенко		22.01	
Н.контр.	Комарова		22.01	
Гл.инж.БКП-7	Вышковский		28.12	
Нач.ЭТО	Колобанов		28.12	
Пров.нач.гр.	Воропаева		28.12	
Инж. I кат.	Гливка		28.12	

01-27-25-43-ЭМ.ТЗН

СМОЛЕНСКАЯ АЭС. II ОЧЕРЕДЬ

Энергоблок 3. Дополнительные проектные решения при экстремальных внешних воздействиях. Задание заводу

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Перечень документации

ОАО "Атомэнергопроект" Москва 2012

Формат А4

Обозначение ПР по РД-0721-87				По типу ПР-06-160-00-54-УХЛ3								
Обозначение ПР на объекте				ШПСН-II								
Система заземления				TN-C								
N° п/п	Выключатель	Количество полюсов	In, A	Кривая срабатывания	Ir, A	Isd, A	Id, A	QF	SD	Кабель: Марка, сечение	Кабель: Место ввода	Количество
1 Данные вводного выключателя												
2	NSX160NA	3	160	–	–	–	–	–	–	ВВГнг-LS 4x70	снизу	1
3 Данные для выключателей присоединений												
4	iC60N	1	32	B	–	–	–	–	–	ВВГнг-LS 3x6	снизу	1
5	iC60N	3	25	B	–	–	–	–	–	ВВГнг-LS 5x6	снизу	1
6	iC60N	3	40	B	–	–	–	–	–	ВВГнг-LS 4x16	снизу	1

Габариты ПР: ВхШхГ, мм – 600x600x200
Класс безопасности – 4
Категория сейсмостойкости – I

Согласовано

Взам.инв.N°

Подп. и дата

Инв. N° подл. 8172

Изм.	N° уч.	Лист	N° док.	Дата	Изм.внес	Пров.	Н.контр.

Файл: 01-27-25-43-ЭМ.ТЗН_002=0

Н.контр.	Комарова		12.12
Пров.нач.гр.	Воропаева		28.12
Инж. I кат.	Гливка		28.12

01-27-25-43-ЭМ.ТЗН

СМОЛЕНСКАЯ АЭС. II ОЧЕРЕДЬ

Энергоблок 3. Дополнительные проектные решения при экстремальных внешних воздействиях. Задание заводу

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Опросный лист шкафа питания ШПСН-II

ОАО "Атомэнергопроект" Москва 2012

Формат А4