

		Станция	№ адре-са	Этаж	наименование защищаемых помещений		тип извещателя				
		“С2000-КДЛ” ARK1 (AD56.1)	01	1-й	Коридор		ДИП-34А -1шт.				
			02		Кладовая у лифта		ДИП-34А -1шт.				
			03		Лифтовая		ДИП-34А+брыз исп.01 -1шт.				
			04		Выход пролет малый		ИПР-513-3А-1шт.				
			05		Управление вентиляцией (отключение)		Реле1 С2000-СП2				
			06		Резерв		Реле2 С2000-СП2				
			07		Помещение №165		ДИП-34А -1шт.				
			08		Пролет 2 ручник		ИПР-513-3А-1шт.				
			09		Помещение №168		ДИП-34А -1шт.				
			10		Помещение №168		ДИП-34А -1шт.				
			11		Помещение №168		ДИП-34А -1шт.				
			12		Кладовая помещения №168		ДИП-34А -1шт.				
			13		Помещение №169		ДИП-34А -1шт.				
			14		Управление вентиляцией (отключение)		Реле1 С2000-СП2				
			15		Резерв		Реле2 С2000-СП2				
			16		Участок сборки 2 пролет		ДИП-34А -1шт.				
			17		Участок сборки 2 пролет		ДИП-34А -1шт.				
			18		Участок сборки 2 пролет		ДИП-34А -1шт.				
			19		Помещение №160 (ВРУ)		ДИП-34А -1шт.				
			20		Помещение №160 (ВРУ)		ДИП-34А -1шт.				
			21		Проход пролеты 1 и 2		ДИП-34А -1шт.				
			22		Проход пролеты 1 и 2		ДИП-34А -1шт.				
			23		Проход пролеты 1 и 2		ИПР-513-3А-1шт.				
			24		Пролет 1, помещение №158		ИПР-513-3А-1шт.				
			25		Помещение №153а		ДИП-34А -1шт.				
			26		Помещение №153а		ДИП-34А+брыз исп.01 -1шт.				
			27		Помещение №151		ДИП-34А -1шт.				
			28		Помещение №151		ДИП-34А -1шт.				
			29		Помещение №150		ДИП-34А -1шт.				
			30		Помещение №150		ДИП-34А -1шт.				
			31		Помещение №148		С2000-ИП-02-02 -1шт.				
			32		Помещение №148		С2000-ИП-02-02 -1шт.				
						54/06.12 -ПС					
						Корпус 60А, ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова Санкт-Петербург, п.Металлострой, дорога на Металлострой, д.3					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата						
						Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.		Стадия	Лист	Листов	
Инв.№ подл.	ГИП	Комев			06.12			Ведомость адресов (лучей).	РП	1	6
	Проверил	Грушковский			06.12						
	Разраб.	Грушковский			06.12						
									ООО "БЭСТ-СТРОЙ"		

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. Инв. № Инв. № дубл. подпись и дата	Станция	№ адре-са	Этаж	наименование защищаемых помещений	тип датчиков	
	“С2000-КДЛ” ARK1 (AD56.1)	33	1-й	Помещение №148	С2000-ИП-02-02 -1шт.	
		34		Помещение №148	С2000-ИП-02-02 -1шт.	
		35		Помещение №148	С2000-ИП-02-02 -1шт.	
		36		Помещение №148	С2000-ИП-02-02 -1шт.	
		37		Помещение №145	ДИП-34А -1шт.	
		38		Помещение №146	ДИП-34А -1шт.	
		39		Помещение №214	ДИП-34А -1шт.	
		40		Кладовая помещения №213	ДИП-34А -1шт.	
		41		Помещение №213	ДИП-34А -1шт.	
		42		Тамбур у помещения №144	ДИП-34А -1шт.	
		43		Помещение №144б	ДИП-34А -1шт.	
		44		Тамбур у помещения №144	ИПР-513-3А-1шт.	
		45		Выход у малого пролета	ИПР-513-3А-1шт.	
		46		Помещение №101	ДИП-34А -1шт.	
		47		Тамбур малого пролета	ИПР-513-3А-1шт.	
		48		Тамбур малого пролета	ДИП-34А -1шт.	
		49		Помещение №103	ДИП-34А -1шт.	
		50		Помещение №104	ДИП-34А -1шт.	
		51		Тамбур помещения №104	ДИП-34А -1шт.	
		52		Помещение №105	ДИП-34А -1шт.	
		53		Помещение №106	ДИП-34А -1шт.	
		54		Помещение №107	ДИП-34А -1шт.	
		55		Помещение №108	ДИП-34А -1шт.	
		56		Помещение №108	ДИП-34А+брыз исп.01 -1шт.	
		57		Помещение №110	ДИП-34А -1шт.	
		58		Помещение №110	ДИП-34А -1шт.	
		59		Помещение №111	ДИП-34А -1шт.	
		60		Помещение №111а	ДИП-34А -1шт.	
		“С2000-КДЛ” ARK1 (AD56.2)		61	Помещение №137	ДИП-34А -1шт.
				62	Выход в пролет 2	ИПР-513-3А-1шт.
				63	Помещение №132	ДИП-34А -1шт.
				64	Помещение №131	ДИП-34А -1шт.
	65		Управление вентиляцией (отключение)	Реле1 С2000-СП2		
	66		Резерв	Реле2 С2000-СП2		
	67		Коридор у помещения №127	ДИП-34А -1шт.		
	68		Помещение №127	ДИП-34А -1шт.		
	69		Помещение №126	ДИП-34А -1шт.		
	70		Помещение №126	ДИП-34А -1шт.		
	54/06.12-ПС					Лист
						2
	Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	подпись и дата	Станция	№ адреса	Этаж	наименование защищаемых помещений	тип датчиков					
					“С2000-КДЛ” ARK1 (AD56.2)	71	1-й	Выход лестн. клетка конструкторский отдел	ИПР-513-3А-1шт.					
						72	2-й	Правая лестн. клетка констр. отдел	ИПР-513-3А-1шт.					
						73		Тамбур левый констр. отдел	ДИП-34А -1шт.					
						74		Конструкторский отдел	ДИП-34А -1шт.					
						75		Конструкторский отдел	ДИП-34А -1шт.					
						76		Конструкторский отдел	ДИП-34А -1шт.					
						77		Конструкторский отдел	ДИП-34А -1шт.					
						78		Тамбур правый констр. отдел	ДИП-34А -1шт.					
						79		Левая лестн. клетка констр. отдел	ИПР-513-3А-1шт.					
					“С2000-КДЛ” ARK1 (AD56.3)	80	1-й	Выход склад помещение №153	ИПР-513-3А-1шт.					
						81		Смотровая склад	ДИП-34А -1шт.					
						82		Ниша склад	ДИП-34А -1шт.					
						83		Ниша склад	ДИП-34А -1шт.					
						84		Ниша склад	ДИП-34А -1шт.					
						85		Коридор электрощитовой склада	ДИП-34А -1шт.					
						86		Помещение №154 электрощитовая склад	ДИП-34А -1шт.					
						87		Помещение №155	ДИП-34А -1шт.					
						88		Помещение кабельной продукции №156	ДИП-34А -1шт.					
						89		Помещение кабельной продукции №156	ДИП-34А -1шт.					
						90		Управление вентиляцией (отключение)	Реле1 С2000-СП2					
						91		Резерв	Реле2 С2000-СП2					
					“С2000-КДЛ” ARK1 (AD56.4)	92	2-й	Лестница в малый пролет	ИПР-513-3А-1шт.					
						93		Помещение №207	ДИП-34А -1шт.					
						94		Помещение №206	ДИП-34А -1шт.					
						95		Помещение №205	ДИП-34А -1шт.					
						96		Помещение №204	ДИП-34А -1шт.					
						97		Коридор помещений №201,202,203,204	ДИП-34А -1шт.					
						98		Помещение №203	ДИП-34А -1шт.					
						99		Помещение №202	ДИП-34А -1шт.					
						100		Коридор помещений №201,202,203,204	ДИП-34А -1шт.					
						101		Помещение №201	ДИП-34А -1шт.					
						102		Коридор помещений №201,202,203,204	ДИП-34А -1шт.					
						103		Лестничная клетка, выход	ИПР-513-3А-1шт.					
						104		Помещение №200	ДИП-34А -1шт.					
					“С2000-КДЛ” ARK1 (AD56.1)	105	1-й	Контроль линии оповещения SP56.3	КЦ1 С2000-АР2 исп.02					
						106		Резерв	КЦ2 С2000-АР2 исп.02					
						107		Контроль линии оповещения SP56.1	КЦ1 С2000-АР2 исп.02					
						108		Контроль линии оповещения SP56.2	КЦ2 С2000-АР2 исп.02					
										54/06.12-ПС				Лист
									3					
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата										

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. Инв. № Инв. № дубл. подпись и дата	Станция	№ адреса	Этаж	наименование защищаемых помещений	тип датчиков	
		109	1-й	Запуск системы оповещения о пожаре	Реле1 С2000-СП2	
		110		Резерв	Реле2 С2000-СП2	
	“С2000-КДЛ” ARK2 (AD57.1)	1	2-й	Помещение №225	ДИП-34А -1шт.	
		2		Помещение №225	ДИП-34А -1шт.	
		3		Помещение №225	ДИП-34А -1шт.	
		4		Помещение №224	ДИП-34А -1шт.	
		5		Помещение №223	ДИП-34А -1шт.	
		6		Помещение №222	ДИП-34А -1шт.	
		7		Помещение №221	ДИП-34А -1шт.	
		8		Коридор, правая сторона	ДИП-34А -1шт.	
		9		Коридор, правая сторона	ДИП-34А -1шт.	
		10		Коридор, правая сторона	ДИП-34А -1шт.	
		11		Коридор, правая сторона	ДИП-34А -1шт.	
		12		Коридор, правая сторона	ДИП-34А -1шт.	
		13		Коридор, правая сторона	ДИП-34А -1шт.	
		14		Коридор, правая сторона	ДИП-34А -1шт.	
		15		Лестн. клетка, правая сторона	ИПР-513-3А-1шт.	
		16		Холл правый	ДИП-34А -1шт.	
		17		Коридор	ДИП-34А -1шт.	
		18		Коридор	ДИП-34А -1шт.	
		19		Коридор	ДИП-34А -1шт.	
		20		Раздевалка, помещение №231	ДИП-34А+брыз исп.01-1шт.	
		21		Коридор	ДИП-34А -1шт.	
		22		Раздевалка, помещение №231	ДИП-34А -1шт.	
		23		Коридор	ДИП-34А -1шт.	
		24		Раздевалка, помещение №232	ДИП-34А -1шт.	
		25		Преддушевая, помещение №232	С2000-ИП-02-02 -1шт.	
		26		Коридор	ИПР-513-3А-1шт.	
		27		Коридор	ДИП-34А -1шт.	
		28		Коридор	ДИП-34А -1шт.	
		29		Помещение №233	ДИП-34А -1шт.	
		30		Помещение №233	ДИП-34А -1шт.	
		31		Коридор	ДИП-34А -1шт.	
		32		Помещение №234	ДИП-34А -1шт.	
		33		Коридор	ДИП-34А -1шт.	
		34		Помещение №235	ДИП-34А -1шт.	
		35		Коридор	ДИП-34А -1шт.	
		36		Помещение №236	ДИП-34А -1шт.	
		37		Лестн. клетка, левая сторона	ИПР-513-3А исп.02-1шт.	
					54/06.12-ПС	
				4		
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. Инв. № Инв. № дубл. подпись и дата	Станция	№ адреса	Этаж	наименование защищаемых помещений	тип датчиков
	“С2000-КДЛ” ARK2 (AD57.1)	38	2-й	Холл левый	ДИП-34А -1шт.
		39		Коридор, левая сторона	ДИП-34А -1шт.
		40		Помещение №238	ДИП-34А -1шт.
		41		Помещение №239	ДИП-34А -1шт.
		42		Склад (ИПДЛ ИП212-52СМ, 1-й ярус)	КЦ1 С2000-АР2 исп.02
		43		Склад (ИПДЛ ИП212-52СМ, 1-й ярус)	КЦ2 С2000-АР2 исп.02
		44		Коридор, левая сторона	ДИП-34А -1шт.
		45		Помещение №240	ДИП-34А -1шт.
		46		Помещение №241	ДИП-34А -1шт.
		47		Помещение №241	ДИП-34А+брыз исп.01 -1шт.
		48	Коридор, левая сторона	ДИП-34А -1шт.	
		49	3-й	Коридор, левая сторона	ДИП-34А -1шт.
		50		Склад (ИПДЛ ИП212-52СМ, 2-й ярус)	КЦ1 С2000-АР2 исп.02
		51		Склад (ИПДЛ ИП212-52СМ, 2-й ярус)	КЦ2 С2000-АР2 исп.02
		52		Управление вентиляцией (отключение)	Реле1 С2000-СП2
		53		Сброс питания ИПДЛ	Реле2 С2000-СП2
		54		Коридор, левая сторона	ДИП-34А -1шт.
		55		Холл, левый	ДИП-34А+брыз исп.01 -1шт.
	56	Лестн. клетка, левая сторона		ИПР-513-3А-1шт.	
	57	Помещение №312		ДИП-34А -1шт.	
	58	Коридор		ДИП-34А -1шт.	
	59	Помещение №311		ДИП-34А -1шт.	
	60	Помещение №310		ДИП-34А -1шт.	
	61	Коридор		ДИП-34А -1шт.	
	62	Помещение №309		ДИП-34А -1шт.	
	63	Помещение №308		ДИП-34А -1шт.	
	64	Помещение №307		ДИП-34А -1шт.	
	65	Коридор		ДИП-34А -1шт.	
	66	Коридор		ДИП-34А -1шт.	
	67	Коридор		ИПР-513-3А-1шт.	
	68	Управление вентиляцией (отключение)		Реле1 С2000-СП2	
	69	Резерв		Реле2 С2000-СП2	
	70	Коридор		ДИП-34А -1шт.	
	71	Коридор		ДИП-34А -1шт.	
	72	Коридор		ДИП-34А -1шт.	
	73	Коридор		ДИП-34А -1шт.	
	74	Коридор, правая сторона		ДИП-34А -1шт.	
75	Коридор, правая сторона	ДИП-34А+брыз исп.01 -1шт.			
Инв.№ подл.					Лист 54/06.12-ПС
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	подпись и дата	Станция	№ адреса	Этаж	наименование защищаемых помещений	тип датчиков	
					“С2000-КДЛ” ARK2 (AD57.1)	76	3-й	Коридор, правая сторона	ДИП-34А -1шт.	
						77		Коридор, правая сторона	ДИП-34А -1шт.	
78	Управление вентиляцией (отключение)	Реле1 С2000-СП2								
79	Резерв	Реле2 С2000-СП2								
80	Помещение №302	ДИП-34А -1шт.								
81	Помещение №303	ДИП-34А -1шт.								
82	Лестн. клетка, правая сторона	ИПР-513-3А-1шт.								
“С2000-КДЛ” ARK2 (AD57.2)	83	2-й	Помещение №216	ДИП-34А -1шт.						
	84		Помещение №216	ДИП-34А -1шт.						
	85		Лестн. клетка у помещения №216	ИПР-513-3А-1шт.						
	86		Помещение №215	ДИП-34А -1шт.						
	87		Помещение №215	ДИП-34А -1шт.						
“С2000-КДЛ” ARK2 (AD57.3)	88	отм. +5.00	Лестн. клетка, левая сторона	ИПР-513-3А-1шт.						
	89		Помещение №217	ДИП-34А -1шт.						
	90		Помещение №218а	ДИП-34А -1шт.						
	91		Спуск в пролет 2	ИПР-513-3А-1шт.						
	92		Помещение №218	ДИП-34А -1шт.						
	93		Помещение №218б	ДИП-34А -1шт.						
	94		Помещение №219	ДИП-34А -1шт.						
	95		Спуск в пролет 2	ИПР-513-3А-1шт.						
	96		Помещение №220	ДИП-34А -1шт.						
	97		Помещение №220а	ДИП-34А -1шт.						
	“С2000-КДЛ” ARK2 (AD57.4)		98	2-й	Помещение №209	ДИП-34А -1шт.				
99		Помещение №210	ДИП-34А -1шт.							
100		Помещение №210	ДИП-34А -1шт.							
101		Помещение №210	ДИП-34А -1шт.							
102		Помещение №211	ДИП-34А -1шт.							
103		Помещение №212	ДИП-34А -1шт.							
104		Контроль линии оповещения SP57.1	КЦ1 С2000-АР2 исп.02							
105		Контроль линии оповещения SP57.2	КЦ2 С2000-АР2 исп.02							
106		Запуск системы оповещения о пожаре	Реле1 С2000-СП2							
107	Резерв	Реле2 С2000-СП2								
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	подпись и дата	54/06.12-ПС					Лист
										6
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						