

линий связи и пуска УЖСнП (комбинированная линия оповещения). Перемикачи установить на прием команды "Пуск" в виде замыкания сухого контакта (установлена по умолчанию).

2. Для контроля целостности линий оповещения используется прибор С2000-АР2, который со своими адресами включен в линию ДПЛС контроллера С2000-КД1.

3. Для автоматического отключения вентиляции при пожаре используются блоки сигнально-пусковые С2000-СП2 через встроенное реле (питание по линии ДПЛС).

4. Адресная линия выполнена по кольцевой топологии. Защита от короткого замыкания и обрыва сегментов линии осуществляется через устройства разветвительно-коммутационные "РИЗ"

5. Тип зоны для С2000-АР2, к которым подключены УЖСнП установить "Технологическая" (№6).

Схема подключения оповещателей, включаемых по сигналу "Пожар" (сирена) и световых указателей "Выход" в режиме постоянного свечения в одну линию оповещения.

Наим.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
ГП					06.12
Разработал	Друшковский				06.12
Выполнил	Друшковский				06.12
Проверил	Друшковский				06.12
Н. контр.					

Курсе 60А, ФУП НИИЭФА им. Д.В. Феремена Санкт-Петербург, п.Металлострой, д.3					
54/06.12-ПС 35.5					
Схема электросетевая подключения		Этап			
2,3-й этажи		Лист			
000 "БЭСТ-СТРОЙ"		Листов			

