Таблица соединений

Номер лучевого кабеля	Наименование кабеля, провода	Длина (м)	Примечание
SP56.1	КПКВнг FRLS 2x0,75	380	оповещение (ЛО)
SP56.2	КПКВнг FRLS 2x0,75	365	оповещение (ЛО)
SP56.3	КПКВнг FRLS 2x0,75	245	оповещение (ЛО)
SP57.1	КПКВнг FRLS 2x0,75	280	оповещение (ЛО)
SP57.2	КПКВнг FRLS 2x0,75	225	оповещение (ЛО)
AD56.1	КПКВнг FRLS 2x0,75	680	линия ДПЛС
AD56.2	КПКВнг FRLS 2x0,75	310	линия ДПЛС
AD56.3	КПКВнг FRLS 2x0,75	135	линия ДПЛС
AD56.4	КПКВнг FRLS 2x0,75	95	линия ДПЛС
AD57.1	КПКВнг FRLS 2x0,75	780	линия ДПЛС
AD57.2	КПКВнг FRLS 2x0,75	65	линия ДПЛС
AD57.3	КПКВнг FRLS 2x0,75	85	линия ДПЛС
AD57.4	КПКВнг FRLS 2x0,75	85	линия ДПЛС
КЦ57.42	КПКВнг FRLS 2x0,5	8	ШС ИПДЛ
КЦ57.43	КПКВнг FRLS 2x0,5	8	ШС ИПДЛ
КЦ57.50	КПКВнг FRLS 2x0,5	13	ШС ИПДЛ
КЦ57.51	КПКВнг FRLS 2x0,5	13	ШС ИПДЛ
R1	КПКВнг FRLS 2x0,5	7	откл вент. (BR1)
R2	КПКВнг FRLS 2x0,5	28	откл вент. (BR2)
R3	КПКВнг FRLS 2x0,5	10	откл вент. (BR3)
R4	КПКВнг FRLS 2x0,5	5	откл вент. (BR4)
R5	КПКВнг FRLS 2x0,5	8	откл вент. (BR5)
R6	КПКВнг FRLS 2x0,5	6	откл вент. (BR6)
R7	КПКВнг FRLS 2x0,5	6	откл вент. (BR7)
R8	КПКВнг FRLS 2x0,5	6	откл вент. (BR8)
PW1	ВВГнг FRLS 3x1,5	15	питание 220В
PW2	ВВГнг FRLS 3x1,5	10	питание 220В

Таблица соединений (продолжение)

Номер лучевого кабеля	Наименование кабеля, провода	Длина (м)	Примечание
S1	КПКВнг FRLS 2x0,5	1	запуск оповещения
S2	КПКВнг FRLS 2x0,5	1	запуск оповещения
S3	КПКВнг FRLS 2x0,5	1	запуск оповещения
S4	КПКВнг FRLS 2x0,5	1	запуск оповещения
S5	КПКВнг FRLS 2x0,5	1	запуск оповещения
A1	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛО
A2	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛО
A3	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛО
A4	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛО
A5	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛО
P1	КПКВнг FRLS 2x0,5	85	12Воткл вент ARK3
P2	КПКВнг FRLS 2x0,5	183	12Воткл вент ARK4,6
P3	КПКВнг FRLS 2x0,5	25	12Воткл вент ARK5
P4	КПКВнг FRLS 2x0,5	5	питание 12В ARK1
P5	КПКВнг FRLS 2x0,5	5	питание 12В ARK2
P6	КПКВнг FRLS 2x0,5	78	12Воткл вент ARK9
P7	КПКВнг FRLS 2x0,5	145	12Воткл вент ARK10,11
P8	КПКВнг FRLS 2x0,5	25	питание 12В ИПДЛ
I1	КПКВнг FRLS 2x0,5	20	интерфейс RS485
I2	КПКВнг FRLS 2x0,5	10	интерфейс RS485

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата
Разраб.		Грушковский			06.12
Проверил		Грушковский			06.12
Выполнил		Грушковский			06.12
Г И П		Комев			06.12
Н. контр.					

54/06.12-ПС ТЭ4

Корпус 60А, ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова
Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3

Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Схема электрическая соединений Таблицы.

ООО "БЭСТ-СТРОЙ"

Формат А3