Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приборы, оборудование							
AR1	Адресный расширитель	«С2000-АР2» исп.01		ЗАО НВП «Болид»	шт.	5		С-RU.ПБ01.В.00216
BTL	Извещатель пожарный дымовой линейный	ИПДЛ ИП212-52СМ		ИВС Сигналспецавтоматика	шт.	4+1 резерв		С-RU.ПБ02.В.00145
BTM	Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР-513-3А		ЗАО НВП «Болид»	шт.	23+2 резерв		С-RU.ПБ01.В.01238
	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ исп.01		ЗАО НВП «Болид»	шт.	7		
BR	Устройство коммутационное	«УК-ВК/02»		ЗАО НВП «Болид»	шт.	8		С-RU.ПБ16.В.00046
ARK	Блок сигнально-пусковой	«С2000-СП2»		ЗАО НВП «Болид»	шт.	9		С-RU.ПБ01.В.01989
BIAS	Оповещатель звуковой пожарный	ПКИ-1 «Иволга»		ООО «Комтид»	шт.	34		С-BY.ПБ16.В.00121
BIAL	Оповещатель световой «Выход»	КОП-25		ООО «Системсервис»	шт.	26		ССПБ.RU.ОП073.В00312
AC	Устройство контроля линий оповещения	УКЛСиП		ООО «Гефест»	шт.	5		С-RU.ПБ34.В.00046
AP	Блок резервированного питания	БРП 12/5 28а/ч		НПФ «Полисервис»	шт.	2		ССПБ.RU.ОП073.В00411
	Аккумулятор 12в, 40а/ч	DTM 1207 7Ач-12В		Delta Battery	шт.	8		
ARK1,2	Контроллер двухпроводной линии связи	«С2000-КДЛ»		ЗАО НВП «Болид»	шт.	2		С-RU.ПБ01.В.01037
	Блок разветвительно-изолирующий	«БРИЗ»		ЗАО НВП «Болид»	шт.	4		ССПБ.RU.УП001.В07636
BTH	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый	ДИП-34А		ЗАО НВП «Болид»	шт.	151+15 резерв		С-RU.ПБ01.В.00117
BTK	Извещатель пожарный ручной адресный с блоком «бриз»	ИПР-513-3А исп.02		ЗАО НВП «Болид»	шт.	1		С-RU.ПБ01.В.01238
BTK	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный	С2000 ИП-02-02		ЗАО НВП «Болид»	шт.	7+1 резерв		С-RU.ПБ01.В.00771

Спецификация составлена на основании 54/06.12-ПС

Согласовано

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Грушковский			06.12
Проверил		Грушковский			06.12
Исполнил		Грушковский			06.12
ГИП		Комев			06.12

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	ненных	Заме-ненных	Новых	Аннули-рован-ных				

Таблица регистрации изменений

54/06.12-ПС.СТ

КОРПУС 60А, ФГУП НИИЭФА ИМ. Д. В. ЕФРЕМОВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,П.МЕТАЛЛОСТРОЙ, ДОРОГА НА МЕТАЛЛОСТРОЙ, Д.3

Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Спецификация оборудования

ООО «БЭСТ-СТРОЙ»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы							
	Кабель огнестойкий 1х2х0,5	КПКВнг-FRLS		СПКБ «Техно»	м	714		С-RU.ПБ05.В.00158
	Кабель огнестойкий 1х2х0,75	КПКВнг-FRLS		СПКБ «Техно»	м	3730		С-RU.ПБ05.В.00158
	Кабель огнестойкий силовой 1х3х1,5	ВВГнг-FRLS		«Севкабель»	м	25		С-RU.ПБ14.В.00132
	Короб монтажный ПВХ	40х25мм		ЗАО «Рувинил»	м.	295		С-RU.ПБ34.В.00219
	Автоматический выключатель с боксом	6А			шт.	2		
	Диод 1N4007				шт.	34		
	Диодный мост W04				шт.	26		
	Коробка соединительная	УК-2П		Великие Луки	м	72		
	Труба гофрированная гибкая D=20мм, IP 55	ТГГ/ПВХ		«Рувинил»	м	2520		ССПБ.RU.ОП073.В.00552
	Держатель двухкомпонентный D=20	51116		ЗАО «ДКС»	уп.	88		
	Короб монтажный ПВХ	20х10мм		ЗАО «Рувинил»	м.	120		С-RU.ПБ34.В.00219
	Шкаф металлический с замком типа ОЩН	400х600х150мм		«ЭЛМА»	шт.	2		
	Труба ПВХ жесткая гладкая	д.25мм		ЗАО «Рувинил»	м.	18		С-RU.ПБ34.В.00219

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл.