




СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И ОПОР

ПОЗ.	НАМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАТЕРИАЛ	МАССА ЕД.ЦИЛ, кг
1	ОСД 34.42.88-94 ТР/БА 18х2	1,147 М	2017 14-3-190-2004	0,78
2	ОСД 26.44.88-94 ТР/БА 18х2	1	СБОРНЫЙ	0,09
	мм-20-08Х18Н10Т1Ис-РН-25			



Номер трубопровода - II
Подведомственность - ПНАЭГ 7.008-89
Классификационное обозначение по НП-001-97 - 2НО
Группа по ПНАЭГ 7.008-89 - С
Класс безопасности по НП-001-97 - 2
Категория сейсмостойкости по НП-031.01 - I
Рабочие параметры: Рр= 0,38 МПа, tр=33°С
Параметры гидротестирования: Рт=0,57 МПа, t не менее 5°С
Среда - Техническая вода группы А

Имя	Вос-34	Лист	№ 3072	Полное	Дата
Имя И.	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
Подпись инж.	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов
Подпись пр.	Иван	Иван	Иван	Иван	Иван
Р. комп.	Иванов	Иван	Иван	Иван	Иван

Ростовская АЭС Блок 4		Ростовское отделение Неверная часть Трубопровода теплода группы А, (1 канал) Исключительный чертёж 4V/F14207		Страница Лист Р 1 1	Листов 1
-----------------------	--	--	--	------------------------	-------------