



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

28.01.2016 № 304/416

О разъяснении положений документации по
запросу предложений
(www.zakupki.gov.ru №31503138325
www.zakupki.rosatom.ru № 151223/1065/400,
www.a-k-d.ru, № R028526)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку холодильных машин и кондиционеров зданий UKA, UKD, UGB, UNC, UMA, UCB, ULD, UBA, UKC, UJE, USV, UKZ для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС (Лот №7408/611 Блр1,2/П-15) извещение о проведении запроса предложений от 15.12.2015 №304/6687 и документация по запросу предложений опубликованы «16» декабря 2015 года в сети интернет на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка №31503096906), на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 151216/1065/390) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru>, закупка № R028491), в ответ на запрос участника запроса предложений по информации полученной от Заказчика, сообщает следующее:

Вопрос 1

1) В столбце 6 отсутствуют технические характеристики для центральных кондиционеров, что делает подбор невозможным. Просьба корректно указать наружную температуру воздуха, холодопроизводительность, температуру теплоносителя и напор сети и т.д.

2) Для холодильных машин непосредственного охлаждения воздуха п.п. 1-12 просим указать длину трубопроводов с первоначальным заполнением хладагента.

3) Правильно мы понимаем, что в комплект поставки для кондиционера центрального (спецификация № 1 п.п. 45, 46 и спецификация № 2 п.п. 28, 29) помимо шкафа управления и питания должен входить трансформатор понижающий с 10 на 0,4 кВт?

Ответ 1

1) Все необходимые технические характеристики для подбора центральных кондиционеров, такие как наружная температура воздуха, холодо и теплопроизводительность, температура теплоносителя, напор сети и пр. приведены в столбце 4 таблицы А.1 а так же по тексту ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&.&.&&&&.051.MD.0002, приложенных в Томе 2 закупочной документации.

2) Длина трубопроводов для всех позиций холодильных машин непосредственного охлаждения воздуха указана в столбце 3 таблицы А.1 приложения А ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&.&.&&&&.051.MD.0007, приложенных в Томе 2 закупочной документации.

3) Для установок 10(20)SAC50AH001, 10(20)SAC50AH002 в соответствии с закупочной документацией в комплект поставки входит трансформатор понижающий 10/0,4 кВ.

Вопрос 2

Просим вас уточнить режимы работы данных установок, код KKS (10KLE10AH001, 10KLE10AH002) при производительности 100 000 и 140 000, для правильного подбора и функционала системы автоматики.

Ответ 2

В режиме НЭ расход воздуха установок KLE10AH001, KLE10AH002 составляет 140 000 м³/ч. Работа системы с производительностью 100 000 м³/ч предусматривается при проектных авариях, связанных с повышением давления в защитной оболочке.

Вопрос 3

В «Спецификации_бл1_кондиционеры» расход воздуха в установке не совпадает с расходом воздуха на вентиляторе расход установки L=90000 м³/ч, вентилятор радиальный 30000 м³/ч (например, установки 10SAT01AH002, 10SAT01AH001, 00SAN50AH001 и др.). Просим указать, на что ориентироваться при подборе.

Ответ 3

В ответ на вопрос, сообщаем, что были внесены изменения в Извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений. Извещение о внесении изменений № 304/170 от 19.01.2016 года, опубликовано «19» января 2016 года в сети интернет на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка №31503096906), на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг

<http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 151216/1065/390) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru>, закупка № R028491.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: О.Н. Колодяжная
Телефон: (499) 949-47-40 (доб.32-25)
E-Mail: ONKolodyazhnaya@atomkomplekt.org