

Открытое акционерное общество
 «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
 (ОАО «СХК»)

Техническое задание
 № 7020021
 на поставку вентилятора
 типа ВР 240-26 №4 К

Корреспонденту тов
 в работу
 УТВЕРЖДАЮ
 И.о. Главный инженер ОАО «СХК»
 А.С. Козырев

10.06.2013
 2013
 10.06.2013

Техническое задание на поставку оборудования в рамках НИОКР: «Приобретение и доработка или изготовление защитных боксов для аффинажных операций, включая разработку технических проектов (ТП) кристаллизационной установки, для укрупненного опытного аффинажного стенда, а также оснащение стенда аналитическим оборудованием».

Технические характеристики

№ п/п	Наименование параметра	Технические требования, установленные Заказчиком
1	Вентилятор высокого давления коррозионностойкий из нержавеющей стали типа ВР 240-26 №4 К (11 кВт, правый)	
1.1	Всасывание	одностороннее
1.2	Корпус	спиральный поворотный
1.3	Количество лопаток, шт.	32
1.4	Направление вращения	правое
1.5	Условия эксплуатации	умеренный (У) и тропический (Т) климат второй категории размещения по ГОСТ 15150, при обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование по первой категории размещения
1.6	Температура окружающей среды, °С	от -40 до 40
1.7	Температура среды, перемещаемой вентилятором, °С	до 80
1.8	Двигатель, типоразмер	АИР132М2
1.9	Мощность двигателя, кВт	11,0
1.10	Частота вращения рабочего колеса, об/мин	2905
1.11	Параметры в рабочей зоне	
1.11.1	производительность, тыс. м³/ч	2,3 ÷ 4,5
1.11.2	полное давление, Па	4500 ÷ 4900
1.12	Масса, кг, не более	117
1.13	Виброизоляторы	
1.13.1	Тип	ДО-39
1.13.2	Количество, шт.	5
1.14	Суммарный уровень звуковой мощности, дБ	114
1.15	Габаритные размеры, мм, не более	
1.15.1	длина	728
1.15.2	ширина	619
1.15.3	высота	649
1.16	Вариант изготовления	коррозионностойкий из нержавеющей стали

УКС 3598/24
 10 ИЮН 2013
 ОАО СХК

Срок и объем гарантии:

Срок гарантии - не менее **12 месяцев** от даты запуска оборудования. Гарантия на все поставляемое оборудование. Должна быть предоставлена гарантия Производителя оборудования. Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Поставщик должен обеспечить преемственность после гарантийного обслуживания по отдельному договору.

Дополнительные требования:

Технические характеристики поставляемых вентиляторов должны быть не ниже указанных в Техническом задании.

Оборудование должно быть новым (ранее не используемым) и дата производства не ранее 2013 года, что подтверждается паспортом качества при отгрузке товара. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя, при использовании поставленного оборудования в условиях, обычных для Российской Федерации, в соответствии с требованиями к эксплуатации, указанными Производителем.




Оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемой продукции. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность продукции от всякого рода повреждений или коррозии и т.д. при перевозке смешанным транспортом с учетом перегрузок в пути.

Доставка оборудования до склада Заказчика должна быть включена в стоимость оборудования.

Директор РХЗ

В.В. Глушенков

Виза:


О.И. Николаевков

О.В. Процкий

М.Ю. Купцов