

Номер трубопровода - II	Подверженность - ПБ 03-585-03
Категория трубопровода по ПБ 03-585-03 - V В	
Класс безопасности по НП-001-97 - 4	
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - III	
Рабочие параметры: Р= 1,32 МПа, t=45°С	
Параметры гидротестирования: Р=1,72 МПа, t не менее 5°С	
Среда - конденсат	

[illegible][illegible]

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И ОПОР

ТОЗ.	НАМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАТЕРИАЛ	МАССА ЕД.ИЗМ. кг
1	СТО 738/4898 109-2009 ПУБЛА 14х20	0.500 М	08Х18Н10Т ГОСТ 9841-81	0.50
2	3РХ3У03 ОЦПЛА НЕТОЛДЫКАРЫ	1	-	-

Имя	Фамилия	Лист	№ док	Подпись	Дата
Иван З. К.	Ковалев			<i>И.В. Ковалев</i>	06/07
Романжид, Роман	Ордынов			<i>Р.И. Ордынов</i>	06/07
Романжид, Роман	Костов			<i>Р.И. Ордынов</i>	06/07
Иван, Иван	Косов			<i>И.В. Косов</i>	06/07

Главный корпус: Машинное отделение Трибуналы: Ученые, курсы право подписание БОВ		Страниц	Лист	Листов
Р	—	1		


Ростовская АЭС Блок 3

Изолирующий чертёж

383X3220

Имя № подл. Р3_04256 1.0. 13

Лист 6



ОАО "НИИАТ"

2013