


Номер трубопровода - II  
Поддажностьности - ПБ 03-586-03  
Категория трубопровода по ПБ 03-586-03 - V В  
Класс безопасности по НП-001-97 - 4  
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - III  
Рабочие параметры: Р=1,32 МПа, t<sub>р</sub>=45°С  
Параметры гидротисыпания: Р=1,72 МПа, t не менее 5°С  
Средн-конденсат

[illegible]

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И ОПОР				
ПОР.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАТЕРИАЛ	МАССА ЕД.ИЗМ. кг
1	СТО 79814688-109-2009 ГРУБА 14х20	0.500 M	08X18H10T ГОСТ 9941-81	0.80
2	3РХ32У06 ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	1		-

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И ОПОР

[illegible]

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР