



Перечень материалов

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Термопара	1	
2	Бобышка L=110мм	1	
3	Гильза защитная	1	
4	Прокладка из стали 12Х1МФ	1	

1 Сварные швы по ГОСТ 5264-80

Настоящая проектная документация не может быть полностью или частично тиражирована и использована без разрешения организации-разработчика

038R1A-00UHJ-0201-AS

ЗАО "Саровская генерирующая компания"

Капитальный ремонт главных паропроводов т.г. ст.№6,7 и коллектора пара 9,8МПа, t=540°С.

Стадия	Лист	Листов
Р	20	

Установка термопары



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ИНСТИТУТ  
**ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ**  
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Инв. № подл.	82600	Подпись и дата	Взам. инв. №	82600	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Н. контр.	Михеев	15.06.11	Нач.отд.	Фомин	15.06.11	Проверил	Кулакова	15.06.11	Разработал	Маева	14.06.11

Файл

Формат А4