Номер по тепловой схеме	Номер по избирательной схеме	Наименование монтажной единицы	Место управления	Питание сборок задвижек	Тип электро-привода	Тип электро-двигателя мощность	Условия блокировки	Цепи блокировки: Наименование контакта	Цепи блокировки: Чертеж для справок	Контакты используемые в других схемах: Наименование контакта	Контакты используемые в других схемах: Чертеж для справок	Номер чертежа принципиальной схемы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RA22S002		Главная паровая задвижка турбины №6	ЦТЩ Пульт №3, Пусковой щит ТГ-6 Шкаф №2, по месту.	Сборка№2 шкаф №4	ГИЮМ.303344. 001-06-У1	3,2кВт	Автоматическое закрытие: – при срабатывания технологических защит на останов турбины №6	A19 РОТ 3 4 A20	из сущ.схемы защит турбины			л.9	
RA22S004		Задвижка на байпасе ГПЗ турбины №6	по месту, шкаф управления	Сборка№2 шкаф №4	ЭП-3-300-25-В2-0-А-УХЛ3	0,75кВт	Автоматическое закрытие: – при срабатывания технологических защит на останов турбины №6	A19 РОТ 5 6 A20	из сущ.схемы защит турбины			л.11	
RA22S003		Клапан регулирующий на байпасе ГПЗ турбины №6	Пусковой щит ТГ-6 Шкаф №3	Пусковой щит ТГ-6 Шкаф №3	ПЭМ-Б6У-У2	0,55кВт						л.10	

Инв. № подл. 82600 | Подпись и дата 20.06.11 | Взам. инв. №

Настоящая проектная документация не может быть полностью или частично тиражирована и использована без разрешения организации-разработчика

038R1A-00UHJ-0201-AS

ЗАО "Саровская генерирующая компания"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н. контр.	Михеев				20.06.11
Нач.отд.	Фомин				20.06.11
Проверил	Швабинская				20.06.11
Разработал	Платонова				20.06.11

Капитальный ремонт главных паропроводов т.г. ст.№6,7 и коллектора пара 9,8МПа, t=540°С

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Перечень запорной и регулирующей арматуры

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Формат А4х3