Спецификация на материалы и монтажные изделия

Размещение	Наименование	Тип	Ед. изм.	Кол.	Примечание
Отбор	Бобышка 05СТО ЦКТИ 530.02-2009		шт.	4	Заказаны в компл. 038R1A-00UHJ-0004-TD.Z
	Штуцер ОСТ108.104.43-79		шт.	2	
	Вентиль запорный под приварку с рукояткой	589-10-0	шт.	4	ТУ 37-022-05015348-98
	Круг 20 ГОСТ 2590-2006 / ст.12Х1МФ ГОСТ 20072-74		кг	0,26	Материал для установки поверхностных термопар по листу 19 (2шт.)
	Труба 28х4,5 сталь 12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001		м	0,8	
По месту	Коробка зажимов	КЗ-12	шт.	1	ТУ34-109493-417-99

1 Схема выполнена на листах 6...8

2 Функциональная схема КИП и А выполнена на листе 4

Настоящая проектная документация не может быть полностью или частично тиражирована и использована без разрешения организации-разработчика

038R1A-00UHJ-0201-AS

ЗАО "Саровская генерирующая компания"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Михеев			15.06.11
Нач. отдела		Фомин			15.06.11
Проверил		Кулакова			15.06.11
Разработал		Маева			14.06.11

Капитальный ремонт главных паропроводов т.г. ст.№6,7 и коллектора пара 9,8МПа, t=540°С.

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Схема импульсных линий и кабельных соединений.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Файл

Формат А3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
82600	15.06.11	