

1 Вакуумный выключатель	ВВ/TEL - 10	31,5	1000	У2	4	шт.
Номинальное напряжение, 10 кВ			1600	У2	-	шт.
Номинальный ток отключения, 31,5 кА			2000	У2	-	шт.
Номинальный ток, 1000 А					4	шт.
Всего						

2 Для модернизации шкафа типа:  
(выбрать из списка или указать другое)

К-104М, К-104, К-47, К-49, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ПМ, К-20430, КРУ2-10, К-ХII, К-ХII, К-XXVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10З/3, КЗ-02, К2-03, КВЕ-09, CSIM-1-10/250, CSIM-1-12/16, CSIM-1-12/25, CSIM-4-12/31,5<sup>1)</sup>, К-III, К-III, К-IV, К-VII, КР-10У4, КЗ-10, КРУ2-10В, RSW 10/1, ST-7, КСО-266, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2умз, Д-136, ЛП-318, КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня  
1) - предлагаемый проект предусматривает установку выключателя ВВ/TEL с номинальным током отключения 20 кА.

3. Тип заменяемого выключателя  
(выбрать из списка или указать другое)

ВК-10, ВКЗ-10, ВМП-10, ВМП-10К, ВК-10П, ВМПЗ-10, ВМГ-133, SCI 1-10/630/250, SCI 1-10/630/350, SCI 4-12/25/800, SCI 4-12/31,5/800

4. Тип прибора:  
(выбрать из списка или указать другое)

ПП-10, ПП-67, ПП-61, ПЛВ, ПЛМ-61, ПЗ-11, ЛС-10, ПРБА, ПЗВ-11, ППМ-10, встроенный прибор

Для CSIM-4-12/31,5<sup>2)</sup> педаль фиксации ВЗ а) слева, б) справа

5. Вытяжные контакты главных цепей<sup>2)</sup>

- диаметр 24 мм на 630, 800 А
- диаметр 36 мм на 630, 800, 1000, 1600 А

2) - заполняется при замене ВК-10, ВКЗ-10

6. Разъемы вспомогательных цепей

- ЗРТТ
- СШР
- другое

7. Механизм доводки<sup>3)</sup>:

- с червячным редуктором
- со стопором

3) - заполняется при замене выключателей ВМПЗ-10, ВМП-10 в шкафу КРУ2-10

8. Блокировка разъединителей<sup>4)</sup>:

- механическая
- замок Геннадина
- электромагнитная

4) - заполняется при замене выключателей в шкафах КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, Д-136, ЛП-318, КП-03, КСО-2200, МКФВ, КСО из камня

Изм. № подл. Подпись и дата. 21.05.01. 07.12. 11-18-12

Изм.	Кол. изм.	Лист	М. док.	Подп.	Дата
Разраб.		Абрамова		<i>А.А. 05.01.12</i>	
Проектир.		Леринг		<i>В.В. 05.01.12</i>	
Исп. ЭВ		Сабельникова		<i>Т.В. 05.01.12</i>	
Н. контр.		Макарина		<i>О.А. 05.01.12</i>	
Утвердил		Кулаков		<i>И.И. 05.01.12</i>	

04-40001-0-0-ЭС4.0/1

Город Новоуральск Свердловской области,  
ОАО "УЭЖК"

Цех 54 Зв 2001 Блоки 57-62  
Потоки МКК  
ПП-4 РУ-2  
Справочный лист для заказа  
вакуумного выключателя ВВ/TEL

Страница	Лист	Листов
Р	1	2

ЗАО "ПКО"

9. Подключение трансформатора собствен-  
ных нужд<sup>5)</sup>:

- до выключателя ввода  
 - на сборные шины

<sup>5)</sup> - заполняется для вариантов переменного и выпрямленного оперативного тока

10. Вид оперативного тока:

- переменный  
 - постоянный  
 - выпрямленный

Источник выпрямленного оперативного тока:

- БПТ+БПНС-2 (с фильтрованным выходом)  
 - БПТ+УПНС (с фильтрованным выходом)  
 - БПТ+БПН

Фильтры Ф/TEL-220-02 \_\_\_ шт.<sup>6)</sup>

<sup>6)</sup> - количество фильтров выбирается равным количеству БПТ на распределительном пункте

- другой \_\_\_\_\_

11. Напряжение оперативного питания:

- =110 В       - ~100 В  
 - =220 В       - ~127 В  
 - другой \_\_\_\_\_       - ~220 В

12. Источник независимого питания<sup>7)</sup>:

- оперативный ток  
 - напряжением в соответствии с п.11  
 - напряжением другой величины \_\_\_\_\_ В  
 - предварительно заряженный конденса-  
тор емкостью \_\_\_\_\_  
 - в цепи электромагнита отклю-  
чения \_\_\_\_\_ мкФ  
 - в цепи расцепителя независимого  
питания \_\_\_\_\_ мкФ  
 - другой \_\_\_\_\_

<sup>7)</sup> - заполняется при его наличии

13. С ограничителями перенапряжений  
(по отдельному опросному листу)

- Да  
 - Нет

14. Сведения о доставке:

- доставка Поставщика  
 - самовывоз

15. Сведения о монтаже

- монтаж "под ключ"  
 - монтаж \_\_\_\_\_ присоединений  
Поставщиком  
 - монтаж Заказчика

16. Дополнительные требования:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

17. Сведения о Заказчике:

Предприятие: \_\_\_\_\_

Объект: \_\_\_\_\_

Ф.И.О., Должность: \_\_\_\_\_

Контактный телефон, факс, e-mail: \_\_\_\_\_

Подпись ответственного за заполнение  
опросного листа

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
ЛН-18-02	21.07.12	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

04-40001-0-0-ЭС4 0/1

Лист  
2