

Техническое задание

по поставке 180 штук статорных секций к электродвигателю СДМ-15-64У3 2000кВт.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1 Поставка 180 шт. статорных секций к электродвигателю СДМ-15-64У3 2000кВт.
с комплектом документов на русском языке.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 180 штук статорных секций для электродвигателя СДМ 15-64-6У3 взамен изношенных и вышедших из строя вследствие длительной эксплуатации.

Секции изготавливаются из провода медного обмоточного ПММ в две параллели с жесткой пазовой частью.

Провод медный прямоугольного сечения марки ПММ (мягкий) ГОСТ 434-78, изготавливается сечением от 5 до 120 мм².

Область применения:

Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "F": двигателей, трансформаторов, генераторов, аппаратов и приборов.

Допускается изготовление других размеров по согласованию с потребителем

Конструктивные размеры секции статорной:

- шаг секции 450 мм;
- развернутая длина секции 280 мм;
- высота секции 28мм;
- ширина 14 мм;
- размеры паза секции 17х75 мм.




Рис.1 Размеры паза.

2.2 Продукция должна иметь сертификат соответствия, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке.

Оборудование должно быть новым (не позднее 2011 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской

Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Приложения № 1 к Договору поставки (Спецификации).

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику согласно Договору поставки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товар

6.1 Оборудование поставляется в упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования, с упаковочным листом.

6.2 В комплект поставки входит:

- статорная секция 180 шт.
- техническая документация: сертификат качества, сертификаты на материалы, протокол высоковольтных испытаний.
- протокол испытаний провода;
- упаковка производится согласно ГОСТ 213216-78

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Оборудование поставляется с протоколом о прохождении приемо-сдаточных испытаний на момент поставки:

- испытание корпусной изоляции;
- коэффициент абсорбции;
- сопротивление изоляции;
- напряжение начала появления короны;
- сопротивление постоянному току.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат качества РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем или не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию..

12.2 На период гарантии, затраты на устранение замечаний и выполнение гарантийных обязательств несет Исполнитель.

13. Требования к потенциальному участнику:

13.1 Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), свидетельство о допуске СРО, опыт работы на рынке подобного рода не менее трех лет.

Инициатор закупки


Ю.Н.Сенаторов
8(30245) 3-42-35 SenatorovUN@ppgho.ru

Директор ГМЗ


Д.Г.Тупиков