



КОМБИНАТ
ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. 6а,
г. Лесной, Свердловская обл., 624200
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73
Факс: (34342) 9-56-76, 2-65-03
Телетайп: 221210 «Радар»
E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577
Р/с 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
г. Екатеринбург БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

02.12.2015 № 191-055-73/973

На № _____ от _____
Разъяснение положений закупоч-
ной документации

Для публикации на общероссий-
ском официальном сайте закупок:
www.zakupki.gov (№ процедуры
31503017896), на официальном сай-
те закупок ГК «Росатом»:
www.zakupki.rosatom.ru (№ проце-
дуры 151130/0477/958), на сайте
ЭТП «А-К-Д»: www.a-k-d.ru (№
процедуры №Z041296) (линолеум).

Уважаемые участники закупочной процедуры
№31503017896, 151130/0477/958, № Z041296

По данной процедуре поступил вопрос от претендента / участника следующей
формулировкой:

Плитка кварцвиниловая Армстронг 30,5x30,5(толщ 3,2,арт.57501) производится в
Америке.

В связи с санкциями, поставка данного продукта в Россию прекращена.

Готовы ли вы рассмотреть аналогичный продукт других производителей? (учи-
тывая, что у других производителей плитка идет с пожарным сертификатом КМ-
2, а у запрашиваемой-КМ1)

Или готовы ли рассмотреть замену данной плитки на линолеум Армстронг с теми
же показателями, расцветкой и сертификатом КМ2?

Ответ закупочной комиссии:

Наше предприятие готово рассмотреть возможность применения кварцвиниловой
плитки других производителей при условии наличия пожарного сертификата со-
ответствующего заявленному ФЗ 123 - КМ1.

Замена плитки на линолеум не допускается.

С уважением,
председатель закупочной комиссии
заместитель генерального дирек-
тора по логистике

Ларионов И.А.