



**АТОМКОМПЛЕКТ**

**ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»**

Участникам конкурса

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»  
119180 Российская Федерация, Москва  
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1  
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736  
E-mail: info@atomkomplekt.org  
ИНН 7706738770 КПП 770601001  
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

*д.д. от 2016 № 304/311*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Касательно запроса участника  
<http://www.zakupki.gov.ru> № 31503108989,  
<http://zakupki.rosatom.ru> № 151217/1065/392  
[www.a-k-d.ru](http://www.a-k-d.ru) № C021407

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку передвижной ДГУ-2000 кВт для сооружения энергоблоков 1,2 Курской АЭС, в ответ на запрос участника конкурса, сообщает следующее.

**Вопрос:**

В извещении о проведении конкурса указано в качестве предмета договора: «поставка передвижной ДГУ-2000 кВт для сооружений энергоблоков 1,2 Курской АЭС (Лот №18903/94 К2-1,2-15)» - п.8 Извещения.

«Количество лотов :1(один) – п.7 Извещения.

Однако в разделе Конкурсной документации Том 2, часть 1, Дополнительные обязательные (технические) требования на альтернативную дизельную электростанцию согласно ИТТ для энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2 (10XLA-РАА 0003.Ревизия В02) указано: «количество на блок – одна дизельная электростанция в контейнерном исполнении, одна дизельная мотопомпа, одно нагрузочное устройство, установленное на шасси».

На основании вышеизложенного просим разъяснить количество предполагаемых к поставке передвижных дизельных электростанций – по одной на каждый из энергоблоков. Отсутствие точной информации делает

невозможным полноценную подготовку качественной заявки на участие в указанном конкурсе.

**Ответ:**

В п.1 дополнительных обязательных (технических) требованиях на альтернативную дизельную электростанцию согласно ИТТ для энергоблоков №1 и 2 Курской АЭС-2 (10XLA-РАА0003. Ревизия В02) указано, что состав на блок - одна дизельная электростанция в контейнерном исполнении + одна дизельная мотопомпа + одно нагрузочное устройство на шасси. Что означает состав оборудования на один блок. Соответственно на каждый блок (1 и 2) необходимо поставить в таком составе.

В связи с тем, что запрос участника конкурса поступил позже установленного в пункте 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) срока, срок подачи заявок на участие в конкурсе не переносится.

Первый заместитель  
Генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: Е.А. Мартемьянова  
Телефон: (499) 949-4740 доб. 31-79