


Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R3.06040.2.0.33		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28 Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 9 модулям А18ТК в составе: а) Муфта соединительная ЕС-А18ТК HR-SG - 9 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-7х2х0,35-FRHF)/0-E-0-FR - 8 шт. в) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-12х2х0,35-FRHF)/0-E-0-FR - 1 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-A18TK HR-SG ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.23, 40
	29 Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 6 модулям А16 в составе: а) Муфта соединительная ЕС-А16 BR - 6 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-5х1,0-HF)/0-E-0-0 – 4 шт. в) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-10х1,0-HF)/0-E-0-0 - 3 шт. г) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-10х1,0-FRHF)/0-E-0-FR - 1 шт. д) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-19х1,0-HF)/0-E-0-0 - 1 шт. е) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-27х1,0-HF)/0-E-0-0 - 3 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-A16 BR ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.50



Инв.№ R3.06040.2.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R3.0100.3017.033.16.00.001