


Инв.№ подл. R3.06040.2.0.33	Подпись и дата <i>Иванов И.И.</i>	Взам. инв.№
--------------------------------	--------------------------------------	-------------

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36 Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 6 модулям A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR-SG - 6 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-2х2х0,35-FRHF)/0-E-0-FR - 12 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-A18TK HR-SG ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.1, 3
	37 Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 3 модулям A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR-SG - 3 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-7х2х0,35-FRHF)/0-E-0-FR - 6 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-A18TK BR-SG ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.2
	38 Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 3 модулям A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR-SG - 3 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-7х2х0,35-FRHF)/0-E-0-FR - 3 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-A18TK HR-SG ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.2
	39 Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 2 модулям A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK BR - 2 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-7х2х0,35-HF)/0-E-0-0 - 3 шт. в) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-2х2х0,35-HF)/0-E-0-0- 1 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-A18TK BR ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.2, 9



Инв.№ R3.06040.2.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R3.0100.3017.033.16.00.001