

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R3.06040.2.0.33		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	55 Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 2 модулям А18ТК в составе: а) Муфта соединительная ЕС-А18ТК BR-SG - 2 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-7х2х0,35-FRHF)/0-Е-0-FR - 4 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-A18TK BR-SG ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.23
	56 Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 2 модулям А18ТК в составе: а) Муфта соединительная ЕС-А18ТК HR-SG - 2 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-7х2х0,35-FRHF)/0-Е-0-FR - 6 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-A18TK HR-SG ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.23
	57 Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 10 модулям А16 в составе: а) Муфта соединительная ЕС-А16 BR - 10 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-4х1,0-HF)/0-Е-0-0 – 80 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-A16 BR ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.18, 21

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ R3.06040.2.0.33

						R3.0100.3017.033.16.00.001	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		19