

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R3.06040.2.0.33	2016.05.12	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	61 Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 18 модулям А16 в составе: а) Муфта соединительная ЕС-А16 BR - 18 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-4х1,0-НФ)/0-Е-0-0 – 2 шт. в) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-10х1,0-НФ)/0-Е-0-0 – 4 шт. г) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-14х1,0-НФ)/0-Е-0-0 – 13 шт. д) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-19х1,0-НФ)/0-Е-0-0 – 8 шт. е) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-27х1,0-НФ)/0-Е-0-0 – 5 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕА-А16 BR ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.3, 8, 19
	62 Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 18 модулям А16 в составе: а) Муфта соединительная ЕС-А16 HR - 18 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг-14х1,0-LS)/0-Е-0-0 - 5 шт. в) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг-19х1,0-LS)/0-Е-0-0 - 9 шт. г) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг-27х1,0-LS)/0-Е-0-0 - 10 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕА-А16 HR ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.3, 8, 19

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ R3.06040.2.0.33

						R3.0100.3017.033.16.00.001	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		21