


Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R3.06040.2.0.33	2025-10-10	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63 Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 3 модулям А16 в составе: а) Муфта соединительная ЕС-А16 BR-SG - 3 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-10х1,0-FRHF)/0-E-0-FR – 1 шт. в) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-14х1,0-FRHF)/0-E-0-FR – 2 шт. г) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПоПЭнг-27х1,0-FRHF)/0-E-0-FR – 1 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-A16 BR-SG ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.3, 8, 19
	64 Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 3 модулям А16 в составе: а) Муфта соединительная ЕС-А16 HR-SG - 3 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг-10х1,0-FRLS)/0-E-0-FR - 1 шт. в) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КВВГЭнг-27х1,0-FRLS)/0-E-0-FR - 2 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-A16 HR-SG ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.3, 8, 19
	65 Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 7 модулям А18ТК в составе: а) Муфта соединительная ЕС-А18ТК BR-SG - 7 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(КПЭТИнг-7х2х0,35-FRHF)/0-E-0-FR - 13 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-A18ТК BR-SG ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.4, 5



Инв.№ R3.06040.2.0.33

						R3.0100.3017.033.16.00.001	Лист
Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		22