Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Герметичные кабельные проходки								
	1 Проходка герметичная с семью модулями СОАХ3х75 для оболочки толщиной 1200 мм Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	Е-7(СОАХ3х75)-1200 УХЛ4 ТУ 5057-5	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	шт.	3	-	-	
	2 Проходка герметичная с семью модулями А18ТК для оболочки толщиной 1200 мм Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	Е-7А18ТК-1200 УХЛ4 ТУ 5057-5	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	шт.	24	-	-	
	3 Проходка герметичная с семью модулями А16 для оболочки толщиной 1200 мм Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	Е-7А16-1200 УХЛ4 ТУ 5057-5	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	шт.	3	-	-	
	4 Проходка герметичная с четырьмя модулями А16 и двумя модулями А14 и одним модулем А12 для оболочки толщиной 1200 мм Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	Е-4А16-2А14-1А12-1200 УХЛ4 ТУ 5057-5	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	шт.	1	-	-	
	5 Проходка герметичная с семью модулями А16 для оболочки толщиной 1200 мм Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	Е-7А16-1200 УХЛ4 ТУ 5057-5	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	шт.	1	-	-	

Дополнительные подписи: Гл.спец.АСУ Баринов; Гл.инж.БКП3 Ельцов

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.06040.2.0.33

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ R3.06040.2.0.33

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб. инж.3к.		Норенкова			11.05
Пров. инж.1к.		Крылов			11.05
Пров. инж.1к.		Морозова			11.05
Нач. группы		Вдовина			11.05
Гл. инж. БКП3		Чайкин			12.05
Н.контр.		Боровкова			12.05

R3.0100.3017.033.16.00.001

Ростовская АЭС Блок №3
Главный корпус. Реакторное отделение
Спецификация на герметичные проходки
и соединительные системы
для контрольных кабелей

Стадия	Лист	Листов
Р	3	31

ОАО «НИАЭП»
2012

Формат А3