


Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R3.06040.2.0.33	2018.05.12	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	88 Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 8 модулям A18TK в составе: а) Муфта соединительная ЕС-A18TK HR - 8 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-7х2х0,35-НФ)/0-Е-0-0 - 12 шт. в) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(КПЭТИнг-2х2х0,35-НФ)/0-Е-0-0 - 8 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-A18TK HR ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.2, 3, 6, 9
	<b>Системы соединительные для герметичных кабельных проходок PEG-7</b>								
	89 Система соединительная для присоединения кабелей в «грязной зоне» к 3 модулям COAX3x75 в составе: а) Муфта соединительная ЕС-COAX3x75 BR - 3 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-1-(РК75-7-17нг-НФ)/0-Е-0-0 - 6 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-COAX3x75 BR ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.3
	90 Система соединительная для присоединения кабелей в «чистой зоне» к 3 модулям COAX3x75 в составе: а) Муфта соединительная ЕС-COAX3x75 HR - 3 шт. б) Муфта концевая (ТУ 6981-003-33680530-03) ЕК-3-(РК75-7-17нг-НФ)/0-Е-0-0 - 6 шт. Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	EA-COAX3x75 HR ТУ 6981-002-33680530-02	-	ЗАО "Элокс-пром", г.Москва	компл.	1	-	-	Тр.3



Инв.№ R3.06040.2.0.33

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R3.0100.3017.033.16.00.001