Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ

_____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ПНСА.158-ПС-ЛС

Пожарная сигнализация

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Монтаж оборудования				
1	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей	шт.	1	
2	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	1	
3	Устройства промежуточные на количество лучей 10	шт.	1	
4	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	1	
5	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей	шт.	9	
6	Адресный восьми зонный расширитель С2000-АР8 ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	1	
7	Сигнально-пусковой блок С2000-СП1 исп.01 ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	2	
8	Блок разветвительно-изолирующий ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	2	
9	Устройство контроля линий связи и пуска "УКЛСиП" исп. РП ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	3	
Раздел 2. Монтажные работы				
10	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	45	
11	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно аналоговый ДИП-34А-01-02 (ЗИП - 5шт) ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	50	
12	Извещатели ОС автоматические ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт.	8	
13	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный ИПР 513-3А исп.02 (ЗИП - 1шт) ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	9	
14	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	2	
15	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-Д-1/4р (ЗИП - 1шт) ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	3	

1	2	3	4	6
16	Извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт.	1	
17	Извещатель охранный точечный ИО 102-21 (ВК-1) ЗИП - 1шт ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	2	
18	Прибор сигнализирующий емкостной	шт.	35	
19	Оповещатель звуковой, 95дБ, 3Вт SWS-03 (ЗИП - 1шт) ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	11	
20	Оповещатель звуковой, 100дБ, 10Вт SWS-10 (ЗИП - 2шт) ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	17	
21	Оповещатель пожарный световой, IP54, "Выход" (ЗИП - 1шт) ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	11	
22	Устройства ультразвуковые прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт.	25	
23	Изолятор короткого замыкания с тепловым взводом (ЗИП - 3шт) ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	28	
24	Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля	шт.	3	
25	Резервированный источник питания СКАТ-2400И7 исп.5000 ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	1	
26	Аккумуляторная батарея, 40А/ч, 12В ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	2	
27	Щит, масса, кг, до: 50	шт.	2	
28	Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3 ООО «Охранно-пожарные технологии»	шт	1	
29	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	шт.	2	
30	Кабель канал ООО «Охранно-пожарные технологии»	м	4	
31	Провод по перфорированным профилям сечением до 6 мм2	100 м	1800	
32	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	560	
33	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	100	
34	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	1140	
35	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48	м	50	
36	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3.0 мм	м	50	
37	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40	м	10	
38	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3.0 мм	м	10	
39	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4	шт.	2	

Составил: _____С.А.Чабай

(должность, подпись, расшифровка)