

Таблица шлейфов пожарной сигнализации					
Номер изучавого кабеля	Защищаемые помещения	ИП212-45	ИП 103/5-А3	ИПР-3СУМ	ИП212-52
1-й этаж					
F51.1	Помещения №№101 баллонная, 102 компрессорная (ЛТУЦ)		16	2	
F51.2	Помещения №№ 103,103а,104 (ЛТУЦ)	12		2	
F51.3	Бокс №7 (ЛТУЦ)	4			
F51.4	Помещ.№105 машинный зал, насосная ВОП	6			
F51.5	Распределительное устройство РТП	2		1	
F51.6	Коридор	8		1	
F51.7	Помещения №№ 109,110 (МИТ) №№ 111,112,113,114,115 (ЛТУЦ)	18			
F51.8	Помещения №№116,116а,120 (ЛТУЦ) №№117,118,121 (МИТ)	14			
F51.9	Озонатор, слесарные мастерские (МИТ, ЛТИТ)	15			
F51.10	Помещение №121а (МИТ)	2		1	
F51.11	Слесарный, заточной цеха (ЛТУЦ)		10	2	2
F51.12	Боксы №№8,9,10 (ЛТУЦ)	15		1	

2-й этаж					
F52.1	Помещения №№223,226 (ЛТУЦ), №№225,227 (МИТ), №224 (ОГМ)	16			
F52.2	Бокс №6 (ЛТУЦ)	5			
F52.3	Подсобное помещение лестничная клетка (права сторона)	2			
F52.4	Бокс №5 (ЛТУЦ)	5			
F52.5	Помещения №№200,203,205 (ЛТУЦ), №№201,204 (МИТ)	18			
F52.6	Бокс №4 (ЛТУЦ)	5			
F52.7	Помещения №№206,208,212 (ЛТУЦ), №№207,209 (ЛТИТ), №№210,211,211а (МИТ)	16			
F52.8	Бокс №3 (ЛТУЦ)	5			
F52.9	Пролетная часть лев. сторона				3
F52.10	Пролетная часть прав. сторона				3
F52.11	Основной коридор	8		3	
F52.12	Курилка		2		
F52.13	Помещения №213 (ЛТИТ), №№214,215,216,217,222 (ЛТУЦ), №№218,219,220 (МИТ)	20			
F52.14	Боковой коридор	3		1	

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

28.11.11–ПС ТУ4					
Изм.	Кол.	Уч.	Лист	Н. док.	Подп.
					Дата
Разраб.			Лалин		11.11
Проверил			Скворцов		11.11
Выполнил			Лалин		11.11
Г И П			Шляхтин		11.11
Н. контр.					
Корпус 12, ФТУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова			Санкт–Петербург, п. Металлострой, д.3		
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.			Стация	Лист	Листов
			РП	1	1
Схема электрическая соединений			ООО “ПОЖЭКСПЕРТ”		
Таблицы					