

Таблица соединений			
Номер дучевого кабеля	Наименование кабеля, провода	Длина (м)	Примечание
F51.1	КПКВнг FRLS 2x0,5	185	
F51.2	КПКВнг FRLS 2x0,5	195	
F51.3	КПКВнг FRLS 2x0,5	115	
F51.4	КПКВнг FRLS 2x0,5	120	
F51.5	КПКВнг FRLS 2x0,5	75	
F51.6	КПКВнг FRLS 2x0,5	125	
F51.7	КПКВнг FRLS 2x0,5	115	
F51.8	КПКВнг FRLS 2x0,5	95	
F51.9	КПКВнг FRLS 2x0,5	145	
F51.10	КПКВнг FRLS 2x0,5	65	
F51.11	КПКВнг FRLS 2x0,5	175	из них 70м 2x2x0,5мм
F51.12	КПКВнг FRLS 2x0,5	270	
F52.1	КПКВнг FRLS 2x0,5	170	
F52.2	КПКВнг FRLS 2x0,5	105	
F52.3	КПКВнг FRLS 2x2x0,5	70	
F52.4	КПКВнг FRLS 2x0,5	75	
F52.5	КПКВнг FRLS 2x0,5	185	
F52.6	КПКВнг FRLS 2x0,5	75	
F52.7	КПКВнг FRLS 2x0,5	120	

F52.8	КПКВнг FRLS 2x0,5	65	
F52.9	КПКВнг FRLS 2x2x0,5	45	питание, ПС ИЦД
F52.10	КПКВнг FRLS 2x2x0,5	115	питание, ПС ИЦД
F52.11	КПКВнг FRLS 2x0,5	130	
F52.12	КПКВнг FRLS 2x0,5	55	
F52.13	КПКВнг FRLS 2x0,5	180	
F52.14	КПКВнг FRLS 2x0,5	85	
SP51.1	КПКВнг FRLS 2x0,75	275	оповещение
SP51.2	КПКВнг FRLS 2x0,75	230	оповещение
SP52.1	КПКВнг FRLS 2x0,75	285	оповещение
S1,S2	КПКВнг FRLS 2x0,5	4	запуск ЛО
I1	КПКВнг FRLS 2x0,5	15	интерфейс RS485
I2	КПКВнг FRLS 2x0,5	7	интерфейс RS485
R1	КПКВнг FRLS 2x0,5	55	откл. вентиляция
R2	КПКВнг FRLS 2x0,5	75	откл. вентиляция
P1	КПКВнг FRLS 2x0,75	2	питание 24В
P2	КПКВнг FRLS 2x0,75	6	питание 24В
PW	ВВГнг FRLS 3x1,5	15	питание 220В
F51.13	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛС
F51.14	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛС
F52.15	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛС

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

28.11.11–ПС ТУ4			
Изм.	Кол.	Уч.	Лист
Разраб.	Лавин		11.11
Проверил	Скворцов		11.11
Выполнил	Лавин		11.11
Г И П	Шляхтин		11.11
Н. контр.			
Санкт–Петербург, п. Металлострой, д.3			
Корпус 12, ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова			
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.			Страница
Схема электрическая соединений			Лист
Таблицы			Листов
000 “ПОЖЭКСПЕРТ”			РП
			1
			1