Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приборы, оборудование							
ARK	Прибор приемно-контрольный и управления	«Сигнал-20П SMD»		ЗАО НВП «Болид»	шт.	2		С-RU.ПБ01.В.01037
BTH	Извещатель пожарный дымовой	ИП212-45 ДИП-45 «Марко»		ООО «КБ Пожарной Автоматики	шт.	199+20 резерв		С-RU.ПБ01.В.00603
BTL	Извещатель пожарный дымовой линейный	ИП212-52М		ИВС Сигналспецавтоматика	компл.	8		ССПБ.RU.ОП002.В02503
BTK	Извещатель пожарный тепловой	ИП103-5/1-А3		ПО «Спецавтоматика»	шт.	28		ССПБ.RU.ОП066.В00736
BTM	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3СУМ		Ирсэт-Центр	шт.	14		ССПБ.RU.ОП002.В.02192
BIAS	Оповещатель звуковой пожарный	Маяк-24-3М		ООО «Электротехника и автоматика»	шт.	22		С-RU.ПБ01.В.00671
BIAL	Оповещатель световой «Выход»	КОП-25		ООО «Системсервис»	шт.	15		ССПБ.RU.ОП073.В00312
BR	Устройство коммутационное	УК-ВК/02		ОАО «Радий»	шт.	3		С-RU.ПБ16.В.00046
AC	Устройство контроля линий оповещения	УКЛСиП		ООО «Гефест»	шт.	3		С-RU.ПБ34.В.00046
AP	Блок резервированного питания	БРП 24/5 40а/ч		НПФ «Полисервис»	шт.	1		ССПБ.RU.ОП073.В00411
	Аккумулятор 12в, 40а/ч	DTM 1240 40Ач-12В		Delta Battery	шт.	2		

Спецификация составлена на основании 28.11.11-ПС

Согласовано

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Лапин			11.11
Проверил		Скворцов			11.11
Исполнил		Лапин			11.11
ГИП		Шляхтин			11.11

Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Номера листов (страниц)							

Таблица регистрации изменений

28.11.11-ПС.СТ

КОРПУС№12, ФГУП НИИЭФА ИМ. Д.В. ЕФРЕМОВА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,П. МЕТАЛЛОСТРОЙ, ДОРОГА НА МЕТАЛЛОСТРОЙ, Д.3.

Система пожарной сигнализации И оповещения людей о пожаре.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Спецификация оборудования

ООО «ПОЖЭКСПЕРТ»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы							
	Кабель огнестойкий 1х2х0,5	КПКВнг-FRLS		СПКБ «Техно»	м	3087		С-RU.ПБ05.В.00158
	Кабель огнестойкий 1х2х0,75	КПКВнг-FRLS		СПКБ «Техно»	м	798		С-RU.ПБ05.В.00158
	Кабель огнестойкий 2х2х0,5	КПКВнг-FRLS		СПКБ «Техно»	м	230		С-RU.ПБ05.В.00158
	Кабель огнестойкий силовой 1х3х1,5	ВВГнг-FRLS		«Севкабель»	м	15		С-RU.ПБ14.В.00132
	Труба гофрированная гибкая D=20мм, IP 55	ТГГ/ПВХ		«Рувинил»	м	2100		ССПБ.RU.ОП073.В.00552
	Держатель двухкомпонентный D=20	51116		ЗАО «ДКС»	уп.	64		
	Автоматический выключатель	6А			шт.	1		
	Короб монтажный ПВХ	16х16мм		ЗАО «Рувинил»	м.	355		С-RU.ПБ34.В.00219
	Резисторы	С2-33Н-0,25-2,2 кОм±5 %			шт.	200		
	Резисторы	С2-33Н-0,25-4,7 кОм±5 %			шт.	8		
	Диод 1N4001				шт.	24		
	Диодный мост 2КВВ 10				шт.	15		
	Коробка соединительная	УК-2П		Великие Луки	м	30		
	Резисторы	С2-33Н-0,25-8,2 кОм±5 %			шт.	30		
	Щит с замком	ОЩН 300х300х150		ЭЛМА Трейд	шт.	2		

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв № подл.