



Комбинат  
**ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР**

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. ба,  
г. Лесной, Свердловская обл., 624200

Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73

Факс: (34342) 3-73-68, 2-65-03

Телегайт: 221210 «Радар»

E-mail: main@ehp-atom.ru



ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577

Р/с 40502810616340101001 в Лесном отделении № 8642 г. Лесной

Уральского банка ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург

БИК 046577674 К/с 3010181050000000000674

**ООО «Системы безопасности»**

г. Екатеринбург,  
ул. Соболева, 19

Директору  
Д.В. Политову


от 15.01.15 № 191-013-02/11  
На № 8 от 15.01.2015 г.

На Ваш запрос поясню следующее: АПС и СОУЭ автохозяйства ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» спроектированы в соответствии с СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; согласно пункта 14.4 СП 5.13130.2009 «...При наличии технической возможности рекомендуется осуществлять вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи»; согласно пункта 13.4 НПБ 88-2001 «Вывод сигналов о срабатывании пожарной сигнализации по согласованию с территориальными органами управления Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и наличии технической возможности рекомендуется осуществлять по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим способом на ЦУС («01») Государственной противопожарной службы»; в автохозяйстве комбината эксплуатируются более двадцати зданий и сооружений, в том числе опасные производственные объекты, исходя из вышеизложенного, для усиления надежности системы, принято решение о дублировании сигнала о срабатывании АПС на ЦУС (01) по выделенному радиоканалу, обслуживающая организация должна обеспечить вывод сигнала по выделенному радиоканалу в соответствии с Федеральным Законом «О связи» от 07.07.2003 г. №126-ФЗ.

С уважением,

Заместитель генерального директора  
комбината по логистике

И.А. Ларионов



Исп. А.С. Борисов, (34342)95502

Отчет о выполнении:

В дело: \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Вх. № \_\_\_\_\_

Осн. \_\_\_\_\_ прил. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Г.