

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

23.12.2015 № 304/6893

О разъяснении положений закупочной
документации
(www.zakupki.gov.ru № 31503040502
www.zakupki.rosatom.ru № 151203/1065/376
www.a-k-d.ru № R028446)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту № 7408/420 Блр1,2/П-15 на поставку рециркуляционных охлаждающих установок для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС, в ответ на запрос участника запроса предложений сообщает следующее:

Вопрос 1:

В документации на проведение запроса предложений на право заключения договора на «поставку рециркуляционных охлаждающих установок для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС» Том 1 «Общая и коммерческая части» указано, что «Конечный срок: до даты передачи Оборудования для проведения пуско-наладочных работ, не позднее: 16.09.2016 (для энергоблока № 1 Белорусской АЭС)», в тоже время, в спецификации блок 1, срок поставки 30.10.2016г.

Просим пояснить, каким образом возможно проведение ПНР ранее срока поставки.

Допускается ли применение электродвигателей вентиляторов с материалом корпуса не из нержавеющей стали? Просим дать однозначный ответ.

В спецификации, приложенной к документации указано, что «Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин».

Вопрос: допускается ли в данном случае установка одного вентилятора, вместо двух параллельно работающих.

Ответ 1:

Извещением от 22.12.2015 № 304/6880 внесены изменения в закупочную документацию в части положений проекта договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации). В соответствии с откорректированным проектом договора конечный срок оказания услуг по шеф-монтажу Оборудования: до даты передачи Оборудования для проведения пуско-наладочных работ, но не позднее 30.02.2017 (для энергоблока № 1 Белорусской АЭС).

Допускается применение электродвигателей вентиляторов с материалом корпуса не из нержавеющей стали.

Не допускается установка одного вентилятора вместо двух параллельно работающих.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: Воробьева Е.В.
Телефон: (499) 949-4740 доб. 31-98
E-mail: info@atomkomplekt.org