

Позицион- ное обоз- начение	Наименование	Кол.	Примечание
Перечень аппаратуры			
-H01	Сигнальная лампа (зеленая) СКЛ-14Б-ЛМ-3-220	1	На фасаде блока
-Q01- -Q06	Автоматический выключатель iC60N 2P, кривая B, ~240 В, I <sub>ном.</sub> = <input type="checkbox"/> А	6	По проекту (смотри соответствующие опросные листы)
	Контакт сигнализации положения "включено-отключено" iOF	12	
	Контакт сигнализации отключения из-за повреждения iSD	6	
	Основание для установки втычных автоматов	12	
-X00	Клеммы UT 2,5	5	
	Клеммы UT 2,5-МТ	15	
-X01- -X06	Клеммы UT 16	12	Либо иные, если указано в опросном листе щита


1 Для сигнальной лампы -H01 на фасаде блока выполнить надпись "Выключатель отключен".

**АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. N подл. R4.03601.4.0.32

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R4.03601.4.0.32

Инв. N подл. R4.03601.4.0.32	Подп. и дата 13.08.13	Взам. инв. N	R4.EK00.3960.032.01.00.001					
	Разраб.инж.	Лукичева					<i>Лукичева</i>	15.07
	Пров.инж.2к	Спиридонов					<i>Спиридонов</i>	15.07
	Пров.и.о.нач.гр.	Слободян					<i>Слободян</i>	15.07
	Н.контр.	Нечаев					<i>Нечаев</i>	16.07
РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4 Главный корпус. Реакторное отделение Техническое задание заводу на изготовление секций питания 0,4 кВ I группы САЭ Схемы вторичных соединений нетиповых функциональных блоков						Лит.	Масса	Масштаб
						Лист 8		
Блок П2LK.T610.41-11 1D Перечень аппаратуры						 ОАО "НИАЭП" 2013		